

UJOM SAINT SAULVE

Rapport Dreal Mois

01/01/2013 - 01/02/2013

Ligne 1 IC 95%	Process Ligne 1										H2O L1 %	Temperature degreC	Bypass_L1				
	HCl mg/Nm3	SO2 mg/Nm3	CO mg/Nm3	NOx mg/Nm3	COT mg/Nm3	HF mg/Nm3	NH3 mg/Nm3	Poussière mg/Nm3	O2_L1 %	Debit Sec L1 KNm3/h				Debit U1 % KNm3/h	T2S Ligne1 degreC	Vitesse m/s	Marshe Ligne1 min
Unité	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité	
VLE Jour	VLE Jour	VLE Jour	VLE Jour	VLE Jour	VLE Jour	VLE Jour	VLE Jour	VLE Jour	VLE Jour	VLE Jour	VLE Jour	VLE Jour	VLE Jour	VLE Jour	VLE Jour	VLE Jour	
VLE 1/2 h	VLE 1/2 h	VLE 1/2 h	VLE 1/2 h	VLE 1/2 h	VLE 1/2 h	VLE 1/2 h	VLE 1/2 h	VLE 1/2 h	VLE 1/2 h	VLE 1/2 h	VLE 1/2 h	VLE 1/2 h	VLE 1/2 h	VLE 1/2 h	VLE 1/2 h	VLE 1/2 h	
Seuil Max	Seuil Max	Seuil Max	Seuil Max	Seuil Max	Seuil Max	Seuil Max	Seuil Max	Seuil Max	Seuil Max	Seuil Max	Seuil Max	Seuil Max	Seuil Max	Seuil Max	Seuil Max	Seuil Max	
01/01/2013	9.00	31.49	11.67	183.41	0.32	8.04	4.10	12.52	31.80	26.92	940	16.0	24.00:00	7.75	13.83	172.0	00:00:00
02/01/2013	9.12	32.50	9.83	183.07	0.39	8.38	4.19	12.98	33.96	27.19	929	16.7	23:59:50	7.35	13.24	171.6	00:00:00
03/01/2013	8.89	35.22	14.42	189.00	0.54	26.88	4.47	13.03	34.73	27.63	938	16.9	23:14:20	7.31	13.12	171.9	00:00:00
04/01/2013	8.95	34.55	13.47	183.09	0.46	16.48	4.49	13.27	35.48	27.41	933	17.1	24:00:00	7.12	12.95	171.8	00:00:00
05/01/2013	9.10	35.42	15.08	188.14	0.55	10.58	4.55	13.29	36.13	27.29	933	17.5	24:00:00	7.11	13.04	171.8	00:00:00
06/01/2013	8.69	41.72	10.77	190.93	0.38	13.11	4.60	13.40	36.05	27.29	933	17.5	24:00:00	7.02	13.01	170.3	00:00:00
07/01/2013	7.94	41.75	16.02	181.20	0.35	13.10	4.45	13.19	34.88	27.15	928	16.9	19:46:40	7.14	12.66	166.6	00:00:00
08/01/2013	8.41	32.51	22.97	194.39	0.27	20.53	4.75	13.68	35.68	25.99	907	17.2	23:51:30	6.71	12.15	170.5	00:00:00
09/01/2013	8.38	37.96	14.59	171.81	0.16	4.24	4.08	12.28	31.77	27.63	939	15.7	23:59:50	7.91	13.91	169.6	00:00:00
10/01/2013	8.70	35.02	10.84	180.47	0.22	5.50	4.36	12.68	33.69	27.91	927	16.7	24:00:00	7.59	13.76	171.1	00:00:00
11/01/2013	7.76	39.19	8.27	192.11	0.47	7.33	4.63	13.09	35.40	27.98	918	17.2	20:29:20	7.21	12.99	164.3	00:00:00
12/01/2013	8.84	44.86	7.63	191.38	0.29	5.52	4.82	13.19	36.02	28.09	913	17.5	24:00:00	7.14	13.30	164.7	00:00:00
13/01/2013	3.38	48.90	9.46	190.66	0.31	6.90	5.28	13.18	34.99	27.36	923	17.1	23:51:40	7.01	12.49	163.9	00:00:00
14/01/2013	6.66	45.70	14.37	193.36	0.25	8.42	5.06	13.19	35.19	27.36	923	17.1	23:51:40	7.12	12.99	163.9	00:00:00
15/01/2013	8.22	41.25	9.64	186.18	0.20	6.03	5.12	12.99	34.99	27.89	922	17.1	23:41:00	7.24	13.33	165.5	00:00:00
16/01/2013	8.55	36.07	17.37	186.79	0.40	4.40	4.97	12.83	35.05	28.63	926	17.0	24:00:00	7.40	13.71	163.1	00:00:00
17/01/2013	9.00	35.41	11.57	177.71	0.30	10.41	4.80	12.43	33.02	28.66	943	16.4	24:00:00	7.76	13.79	161.6	00:00:00
18/01/2013	8.95	32.42	9.13	175.99	0.41	5.58	5.11	12.43	32.34	27.68	939	16.2	24:00:00	7.83	14.53	163.0	00:00:00
19/01/2013	7.70	44.97	10.44	177.44	0.20	2.23	5.11	12.51	32.34	26.60	935	15.8	24:00:00	7.66	13.61	161.9	00:00:00
20/01/2013	6.96	46.47	13.27	177.74	0.32	3.06	6.02	12.98	33.30	24.53	920	15.6	24:00:00	7.03	12.80	162.8	00:00:00
21/01/2013	7.68	41.30	21.61	184.43	0.30	10.41	5.82	12.98	33.30	26.62	927	16.4	24:00:00	7.26	13.65	163.2	00:00:00
22/01/2013	8.78	41.20	11.58	183.62	0.30	5.85	5.74	12.87	33.73	27.32	926	16.7	24:00:00	7.11	14.05	164.5	00:00:00
23/01/2013	7.77	35.82	15.70	176.03	0.27	4.54	6.01	13.18	35.10	27.34	915	17.1	24:00:00	7.38	13.42	163.9	00:00:00
24/01/2013	9.09	36.44	12.69	177.40	0.46	4.30	6.45	12.95	35.81	27.41	912	17.4	24:00:00	6.97	13.40	164.6	00:00:00
25/01/2013	7.44	40.60	13.86	183.87	0.29	6.92	6.46	12.70	32.54	26.99	921	16.5	24:00:00	7.34	13.43	164.3	00:00:00
26/01/2013	7.22	48.01	22.50	175.17	0.44	4.14	6.50	12.95	33.60	26.93	927	16.2	24:00:00	7.57	13.86	166.8	00:00:00
27/01/2013	5.93	47.83	18.26	174.71	0.27	3.90	6.78	13.04	32.54	26.99	921	16.5	24:00:00	7.34	13.40	164.6	00:00:00
28/01/2013	7.40	44.06	20.22	186.07	0.66	7.42	6.80	13.04	33.11	27.18	924	17.1	23:59:10	7.24	13.79	171.0	00:00:00
29/01/2013	8.43	41.55	13.23	179.17	0.14	5.00	6.30	12.64	33.11	27.66	932	16.8	24:00:00	7.59	14.81	174.1	00:00:00
30/01/2013	8.72	38.68	21.25	172.25	0.10	2.53	6.31	12.39	32.12	27.65	943	16.3	24:00:00	7.82	15.27	172.6	00:00:00
31/01/2013	6.94	45.95	14.58	179.97	0.42	5.70	6.93	12.66	33.55	27.94	935	16.9	24:00:00	7.58	14.71	172.0	00:00:00
Min	3.38	31.49	7.63	171.81	0.07	1.97	4.08	12.28	31.55	24.53	907	15.6	19:46:40	6.71	12.15	161.6	00:00:00
Max	9.12	48.90	22.97	194.39	0.55	26.88	6.93	13.68	36.13	28.66	943	17.7	24:00:00	7.91	15.27	174.1	00:00:00
Moy/Annuel	8.02	39.85	14.07	182.82	0.28	7.64	5.28	12.95	34.11	27.36	927	16.8	301 14:57:00	7.34	13.53	167.2	00:00:00
Nb moy Inva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE Jour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE 30 Min	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nb Dep S Max	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Les moyennes 1/2 superieures à la VLE ne sont pas prises en compte lors du calcul de la moyenne journaliere

SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES LIGNE 1

janvier 2013

Dates	Points significatifs	Dépassements		Mesures invalides	Indisponibilité		
		Jours	Heures	Jours	analyseur	opacimetre	cumul
01/01/2013	RAS						
02/01/2013	RAS						
03/01/2013	1 moyenne 1/2h en COT >20mg/Nm3 (27,05); 1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (212,89)		0,50				
04/01/2013	2 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (153,41; 234,36)						
05/01/2013	2 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (269,19; 188,91)						
06/01/2013	RAS						
07/01/2013	RAS						
08/01/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (279,10)						
09/01/2013	RAS						
10/01/2013	RAS						
11/01/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (285,13)						
12/01/2013	RAS						
13/01/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (269,26)						
14/01/2013	3 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (375,02; 151,82; 204,88)						
15/01/2013	RAS						
16/01/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (425,08)						
17/01/2013	RAS						
18/01/2013	RAS						
19/01/2013	RAS						
20/01/2013	RAS						
21/01/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (164,11)						
22/01/2013	RAS						
23/01/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (229,79)						
24/01/2013	RAS						
25/01/2013	RAS						
26/01/2013	4 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (357,53; 317,84; 150,91; 229,96)						
27/01/2013	RAS						
28/01/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (217,19)						
29/01/2013	RAS						
30/01/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (155,14)						
31/01/2013	RAS						
Total mois		0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Total des mois précédents		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total annuel cumulé en heures/jours		0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

UIOM SAINT SAULVE

Rapport Dreal Mois

01/01/2013 - 01/02/2013

Unité VLE 1/2 h Seuil Max	Ligne 2 IC 95%		Process Ligne 2		Débit Sec L2 KNm3/h	Débit 11%	T2S Ligne2 degrC	Vitesse m/s	Marche Ligne2 min	CO2 %	H2O L2 %	Température degrC	Bypass L2				
	HCl mg/Nm3	SO2 mg/Nm3	CO mg/Nm3	NOx mg/Nm3										COT mg/Nm3	HF mg/Nm3	NH3 mg/Nm3	Poussière mg/Nm3
01/01/2013	9.44	25.51	11.26	119.52	0.14	0.02	0.02	11.72	30.35	28.14	939	14.7	24:00:00	8.60	12.90	164.5	00:00:00
02/01/2013	8.68	26.13	13.19	145.62	0.12	0.03	0.03	12.02	30.86	27.72	933	14.6	23:59:50	8.35	12.52	165.5	00:00:00
03/01/2013	8.75	23.35	12.41	156.07	0.04	0.02	0.02	12.65	32.46	29.00	934	15.5	24:00:00	8.34	12.52	171.8	00:00:00
04/01/2013	9.04	26.33	12.40	169.39	0.04	0.01	0.01	12.01	32.24	28.96	935	15.1	24:00:00	8.42	12.55	166.2	00:00:00
05/01/2013	9.07	25.34	12.21	163.72	0.16	0.03	0.03	12.16	31.92	28.19	937	14.8	24:00:00	8.25	12.49	159.2	00:00:00
06/01/2013	9.02	30.51	11.93	167.43	0.09	0.02	0.02	12.27	31.09	27.14	932	14.2	24:00:00	8.15	12.18	155.8	00:00:00
07/01/2013	9.30	27.41	13.70	165.03	0.11	0.02	0.02	12.79	32.54	26.28	926	14.5	24:00:00	7.65	11.35	153.8	00:00:00
08/01/2013	9.12	24.84	12.81	168.84	0.07	0.03	0.03	12.40	31.97	27.96	927	14.9	24:00:00	8.02	11.69	155.7	00:00:00
09/01/2013	8.86	28.06	17.78	168.46	0.14	0.02	0.02	12.38	31.99	27.53	925	14.8	22:05:30	8.02	11.74	156.3	00:00:00
10/01/2013	8.84	30.93	11.94	172.50	0.12	0.04	0.04	12.16	29.63	26.16	927	13.8	24:00:00	8.23	12.05	156.7	00:00:00
11/01/2013	8.84	28.24	12.14	175.28	0.24	0.02	0.02	12.00	30.37	27.32	933	14.2	24:00:00	8.38	11.97	156.7	00:00:00
12/01/2013	8.96	36.35	12.40	173.50	0.17	0.02	0.02	11.78	29.90	27.53	940	14.0	24:00:00	8.61	12.04	158.2	00:00:00
13/01/2013	8.59	41.02	11.51	171.15	0.15	0.02	0.02	12.04	29.37	26.32	932	13.8	24:00:00	8.30	11.45	159.6	00:00:00
14/01/2013	8.66	34.92	14.40	174.21	0.29	0.01	0.01	12.18	30.36	26.73	929	14.4	24:00:00	8.43	11.48	162.9	00:00:00
15/01/2013	8.94	36.16	16.22	176.03	0.34	0.00	0.00	11.89	30.41	27.69	933	14.8	24:00:00	8.34	11.92	161.6	00:00:00
16/01/2013	8.79	27.34	15.52	177.69	0.41	0.00	0.00	11.81	30.48	27.99	933	14.4	24:00:00	8.55	11.91	161.3	00:00:00
17/01/2013	9.13	33.25	13.43	182.08	0.38	0.00	0.00	11.65	30.85	28.83	937	14.9	24:00:00	8.68	12.38	163.8	00:00:00
18/01/2013	8.71	40.69	14.83	172.73	0.33	0.00	0.00	11.83	30.57	28.01	936	14.7	24:00:00	8.50	11.29	161.7	00:00:00
19/01/2013	8.31	42.32	11.86	174.49	0.38	0.00	0.00	11.65	28.01	27.65	941	14.2	24:00:00	8.66	11.30	159.9	00:00:00
20/01/2013	7.78	39.62	13.68	165.10	0.40	0.00	0.00	11.84	28.73	26.31	935	13.7	24:00:00	8.44	11.30	159.9	00:00:00
21/01/2013	8.69	34.98	15.16	170.10	0.44	0.00	0.00	11.94	29.18	26.42	933	14.0	24:00:00	8.36	11.78	162.3	00:00:00
22/01/2013	8.65	28.62	15.96	172.88	0.49	0.00	0.00	11.72	30.94	28.67	942	15.2	24:00:00	8.61	12.65	170.9	00:00:00
23/01/2013	8.75	33.92	14.36	177.16	0.51	0.00	0.00	11.99	31.80	28.65	944	15.2	24:00:00	8.38	11.90	163.0	00:00:00
24/01/2013	8.73	37.96	13.53	176.23	0.50	0.00	0.00	11.98	30.97	27.89	946	14.8	24:00:00	8.39	11.66	158.0	00:00:00
25/01/2013	9.07	37.96	15.90	157.01	0.63	0.00	0.00	12.24	31.62	27.68	937	14.8	24:00:00	8.13	11.06	157.3	00:00:00
26/01/2013	8.53	41.53	17.04	158.03	0.46	0.00	0.00	12.20	30.41	26.74	937	14.3	24:00:00	8.16	11.13	156.6	00:00:00
27/01/2013	8.53	37.08	16.50	166.73	0.35	0.00	0.00	12.23	31.05	27.22	938	14.6	24:00:00	8.10	11.69	158.9	00:00:00
28/01/2013	9.04	33.88	17.00	157.10	0.44	0.00	0.00	12.30	30.73	27.03	934	14.6	24:00:00	8.16	12.30	161.4	00:00:00
29/01/2013	8.75	36.70	15.46	157.97	0.46	0.00	0.00	12.08	29.69	26.47	938	14.1	24:00:00	8.27	12.62	159.7	00:00:00
30/01/2013	8.50	37.35	17.10	168.11	0.53	0.00	0.00	12.16	30.57	27.01	938	14.4	24:00:00	8.24	12.19	160.3	00:00:00
31/01/2013	7.56	23.35	11.26	145.82	0.04	0.00	0.00	11.65	28.73	26.16	925	13.7	22:05:40	7.65	11.06	153.8	00:00:00
02/02/2013	9.44	42.32	17.78	182.08	0.63	0.04	0.04	12.79	32.54	29.00	946	15.5	24:00:00	8.68	12.90	171.8	00:00:00
Moy Cumul	8.78	31.87	14.11	168.40	0.30	0.01	0.01	12.04	30.76	27.52	935	14.5	30j 22:05:30	8.32	11.93	160.5	00:00:00
Nb moy Inva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE Jour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE 30 Min	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nb Dep S Max	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Les moyennes 1/2 supérieures à la VLE ne sont pas prises en compte lors du calcul de la moyenne journalière

SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES LIGNE 2

janvier 2013

Dates	Points significatifs	Dépassements		Mesures invalides	Indisponibilité		
		Jours	Heures	Jours	analyseur	opacimetre	cumul
01/01/2013	RAS						
02/01/2013	RAS						
03/01/2013	RAS						
04/01/2013	RAS						
05/01/2013	RAS						
06/01/2013	RAS						
07/01/2013	RAS						
08/01/2013	RAS						
09/01/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (353,7)						
10/01/2013	RAS						
11/01/2013	RAS						
12/01/2013	RAS						
13/01/2013	RAS						
14/01/2013	RAS						
15/01/2013	RAS						
16/01/2013	RAS						
17/01/2013	RAS						
18/01/2013	RAS						
19/01/2013	RAS						
20/01/2013	RAS						
21/01/2013	RAS						
22/01/2013	RAS						
23/01/2013	RAS						
24/01/2013	RAS						
25/01/2013	RAS						
26/01/2013	RAS						
27/01/2013	RAS						
28/01/2013	RAS						
29/01/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (200,7)						
30/01/2013	RAS						
31/01/2013	RAS						
Total mois		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total des mois précédents		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total annuel cumulé en heures/jours		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

UIOM SAINT SAULVE

Rapport Dreal Mois

01/01/2013 - 01/02/2013

Unité VLE jour VLE 12 h Seuil Max	SO2 mg/Nm3		CO mg/Nm3	NOx mg/Nm3	HF mg/Nm3	NH3 mg/Nm3	Poussière mg/Nm3		O2_L3 %	Process Ligne 3		Débit Sec L3 KNm3/h	Débit L11% KNm3/h	T2S Ligne3 degrC	Vitesse m/s	Marche Ligne3 min	CO2 %	H2O_L3 %	Température degrC	Bypass_L3 %
	10	60					10	30		10	10									
01/01/2013	9.45		41.06	20.12	0.78	0.15	0.74	0.63	10.94	33.45	33.60	956	17.0	24:00:00	8.89	15.97	168.9	00:00:00		
02/01/2013	9.09		40.42	24.39	0.89	0.15	2.22	0.58	11.03	33.73	33.36	950	16.7	23:59:50	8.82	15.63	166.7	00:00:00		
03/01/2013	8.85		34.22	169.55	0.79	0.15	1.34	0.56	11.39	34.13	32.73	937	16.7	24:00:00	8.54	15.65	165.8	00:00:00		
04/01/2013	8.94		37.00	171.75	0.78	0.15	0.55	0.55	11.38	35.18	33.79	954	16.9	24:00:00	8.56	15.26	162.5	00:00:00		
05/01/2013	8.93		38.00	21.06	0.80	0.15	0.69	0.61	11.10	35.16	34.77	958	17.3	24:00:00	8.84	15.83	169.4	00:00:00		
06/01/2013	8.66		44.89	19.67	0.75	0.14	0.59	0.61	10.89	34.99	35.32	961	17.4	24:00:00	8.99	16.00	171.2	00:00:00		
07/01/2013	9.09		39.73	23.76	0.85	0.15	1.32	0.53	11.23	35.16	34.29	947	17.4	24:00:00	8.65	15.17	170.0	00:00:00		
08/01/2013	8.88		32.41	15.45	0.75	0.15	0.41	0.61	11.04	33.93	33.75	955	16.7	24:00:00	8.84	15.12	168.2	00:00:00		
09/01/2013	8.20		38.96	167.53	0.75	0.15	0.62	0.61	10.92	33.39	33.62	957	16.7	23:59:50	8.95	15.68	169.3	00:00:00		
10/01/2013	8.20		37.87	157.95	0.80	0.15	0.80	0.66	11.04	33.59	33.96	959	16.9	24:00:00	8.99	15.66	170.1	00:00:00		
11/01/2013	8.56		38.15	14.69	0.74	0.15	0.18	0.61	10.87	34.10	34.74	961	17.4	24:00:00	9.09	15.81	175.3	00:00:00		
12/01/2013	8.46		42.97	20.05	0.83	0.15	0.51	0.63	10.82	34.34	34.93	956	17.5	24:00:00	9.06	15.59	173.4	00:00:00		
13/01/2013	8.85		48.28	13.47	0.75	0.15	0.55	0.72	10.96	34.15	34.23	958	17.3	24:00:00	8.91	15.69	171.2	00:00:00		
14/01/2013	7.06		37.29	29.40	1.16	0.19	0.89	0.92	11.32	32.55	31.29	981	17.2	21:46:00	8.54	19.54	165.2	00:00:00		
15/01/2013	Arrêt		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	Arrêt	Arrêt	41.5	00:00:00		
16/01/2013	Arrêt		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	Arrêt	Arrêt	31.2	00:00:00		
17/01/2013	3.55		38.39	157.38	0.88	0.14	5.80	0.90	10.68	30.85	31.56	952	15.0	06:10:30	9.18	15.01	103.8	00:00:00		
18/01/2013	8.16		37.46	19.90	0.75	0.14	1.30	0.54	10.31	31.45	33.53	945	16.2	24:00:00	9.44	15.61	173.4	00:00:00		
19/01/2013	7.16		44.40	26.62	0.78	0.15	0.94	0.71	10.84	31.39	31.52	957	15.9	24:00:00	8.92	13.80	170.2	00:00:00		
20/01/2013	5.29		48.67	21.26	0.74	0.15	0.53	0.69	10.25	30.62	32.81	937	15.6	24:00:00	9.46	14.56	167.6	00:00:00		
21/01/2013	5.35		43.98	16.24	0.75	0.15	0.43	0.73	10.89	30.89	31.15	907	15.3	24:00:00	8.87	13.64	163.6	00:00:00		
22/01/2013	8.40		42.74	16.28	0.75	0.15	0.59	0.67	10.95	32.66	32.77	941	16.5	24:00:00	8.86	14.50	169.1	00:00:00		
23/01/2013	7.71		38.39	16.60	0.77	0.15	0.94	0.77	11.12	34.47	33.98	939	17.7	24:00:00	8.72	14.87	175.8	00:00:00		
24/01/2013	7.45		44.45	17.79	0.76	0.15	0.84	0.75	11.09	34.77	33.83	944	17.1	24:00:00	8.87	14.47	171.3	00:00:00		
25/01/2013	6.16		36.21	14.94	0.75	0.15	0.70	0.79	11.00	34.14	34.08	942	17.1	24:00:00	8.89	14.59	171.6	00:00:00		
26/01/2013	8.62		47.24	16.19	0.76	0.15	0.59	0.79	11.07	34.87	34.58	921	17.6	24:00:00	8.78	14.01	175.2	00:00:00		
27/01/2013	4.13		48.46	17.36	0.80	0.15	0.42	0.97	10.74	33.70	34.52	918	17.1	24:00:00	9.08	14.47	173.3	00:00:00		
28/01/2013	6.67		46.60	18.79	0.75	0.15	0.89	0.89	10.81	33.14	33.66	916	16.8	24:00:00	9.02	15.44	170.8	00:00:00		
29/01/2013	8.44		43.97	17.09	0.76	0.15	0.77	0.83	11.10	33.44	33.08	906	17.1	24:00:00	8.73	15.54	175.2	00:00:00		
30/01/2013	7.69		39.15	23.90	0.80	0.15	1.19	1.04	11.26	34.63	33.70	909	17.7	24:00:00	8.60	15.37	176.4	00:00:00		
31/01/2013	6.98		46.73	21.42	0.78	0.15	1.01	1.00	11.13	34.25	33.76	931	17.4	24:00:00	8.76	15.16	176.5	00:00:00		
Min	3.55		32.41	13.47	0.74	0.14	0.18	0.53	10.25	30.62	31.15	906	15.0	00:00:00	8.54	13.64	163.6	00:00:00		
Max	9.45		48.67	29.40	1.16	0.19	6.89	1.04	11.39	35.18	35.32	981	17.7	24:00:00	9.46	19.54	176.5	00:00:00		
Moy/Cumul	7.60		41.31	19.57	0.79	0.15	1.16	0.72	10.96	33.52	33.55	944	16.9	24:00:00	8.89	15.30	159.8	00:00:00		
Nb moy inva	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE Jour	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE 30 Min	0		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nb Dep S Max	0		0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Les moyennes 1/2 supérieures à la VLE ne sont pas prises en compte lors du calcul de la moyenne journalière

SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES LIGNE 3

janvier 2013

Dates	Points significatifs	Dépassements		Mesures invalides	indisponibilité		
		Jours	Heures	Jours	analyseur	opacimetre	cumul
01/01/2013	RAS						
02/01/2013	2 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (185,59; 177,9) et 1 moyenne 1/2h en COT >20mg/Nm3 (37,23)		0,50				
03/01/2013	2 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (154,86; 186,03)						
04/01/2013	RAS						
05/01/2013	2 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (171,73;181,71)						
06/01/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (167,71)						
07/01/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (176,98)						
08/01/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (194,70)						
09/01/2013	RAS						
10/01/2013	2 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (169,89; 190,16)						
11/01/2013	RAS						
12/01/2013	RAS						
13/01/2013	RAS						
14/01/2013	5 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (257,08; 207,3; 212,66; 167,31; 337,48)						
15/01/2013	RAS						
16/01/2013	RAS						
17/01/2013	RAS						
18/01/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (214,99)						
19/01/2013	4 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (180,2; 257,9; 162,06; 288,96)						
20/01/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (184,35)						
21/01/2013	RAS						
22/01/2013	RAS						
23/01/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (162,06)						
24/01/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (207,94)						
25/01/2013	RAS						
26/01/2013	RAS						
27/01/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (165,95)						
28/01/2013	RAS						
29/01/2013	RAS						
30/01/2013	2 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (195,25; 166,47)						
31/01/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (188,65)						
Total mois		0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Total des mois précédents		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total annuel cumulé en heures/jours		0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0