

SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES LIGNE 1

février 2013

| Dates | Points significatifs | Dépassements | | Mesures invalides | indisponibilité | | |
|--|---|--------------|--------|-------------------|-----------------|------------|-------|
| | | Jours | Heures | Jours | analyseur | opacimetre | cumul |
| 01/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 02/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 03/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 04/02/2013 | 1 valeur 10 min CO>150mg/Nm3 (164,83) | | | | | | |
| 05/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 06/02/2013 | 3 valeurs 10 min CO>150mg/Nm3 (216,67; 432,21; 205,86) | | | | | | |
| 07/02/2013 | 1 valeur 10 min CO>150mg/Nm3 (200,47) | | | | | | |
| 08/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 09/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 10/02/2013 | 6 valeurs 10 min CO>150mg/Nm3 (223,16; 166,88; 374,96; 246,93; 155,6; 155,97) | | | | | | |
| 11/02/2013 | 3 valeurs 10 min CO>150mg/Nm3 (175,07; 487,54; 348,21) | | | | | | |
| 12/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 13/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 14/02/2013 | 1 valeur 10 min CO>150mg/Nm3 (246,14) | | | | | | |
| 15/02/2013 | 4 valeurs 10 min CO>150mg/Nm3 (150,86; 151,19; 151,13; 369,16) | | | | | | |
| 16/02/2013 | 3 valeurs 10 min CO>150mg/Nm3 (294,52; 291,37; 169,24) | | | | | | |
| 17/02/2013 | 2 valeurs 10 min CO>150mg/Nm3 (213,71; 156,68) | | | | | | |
| 18/02/2013 | 5 valeurs 10 min CO>150mg/Nm3 (210,85; 161,26; 152,7; 280,4; 171,74) | | | | | | |
| 19/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 20/02/2013 | 2 valeurs 10 min CO>150mg/Nm3 (194,23; 150,35) et 1 valeur 1/2H en COT>20mg/Nm3 (21,87) | | 0,50 | | | | |
| 21/02/2013 | 2 valeurs 10 min CO>150mg/Nm3 (197,5; 159,03) | | | | | | |
| 22/02/2013 | 6 valeurs 10 min CO>150mg/Nm3 (161,73; 181,98; 271,68; 187,41; 208,94; 470,66) | | | | | | |
| 23/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 24/02/2013 | 1 valeur 10 min CO>150mg/Nm3 (208,06) | | | | | | |
| 25/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 26/02/2013 | 2 valeurs 10 min CO>150mg/Nm3 (311,6; 724,23) | | | | 1 | 0,5 | 1 |
| 27/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 28/02/2013 | 2 valeurs 10 min CO>150mg/Nm3 (346,25; 273,25) | | | | | | |
| Total mois | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| Total des mois précédents | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total annuel cumulé en heures/jours | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |

UJOM SAINT SAULVE

Rapport Dreal Mois

Février 2013

| Ligne 2 IC 95% | | Process Ligne 2 | | | | | | | | | | Process Ligne 2 | | Process Ligne 2 | | Process Ligne 2 | | Process Ligne 2 | | Process Ligne 2 | | Process Ligne 2 | | |
|----------------|--------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|-----------------|-----------|-----------------|--------|-----------------|--------|----|
| Unité | Unité | HCl | SO2 | CO | NOx | COT | HF | NH3 | Poussière | O2_L2 | Debit Sec L2 | Débit 11% | T2S Ligné2 | Vitesse | Marche Ligné2 | CO2 | H2O_L2 | Température | Bypass_L2 | | | | | |
| VLE Jour | VLE 12 h | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % | KNm3/h | KNm3/h | degreC | m/s | min | % | degreC | % | % | | | | | |
| Seuil Max | Seuil Max | 60 | 200 | 50 | 100 | 200 | 10 | 1 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 01/02/2013 | 01/02/2013 | 9.01 | 34.53 | 17.09 | 172.73 | 0.62 | 0.05 | 0.74 | 12.18 | 30.90 | 27.25 | 940 | 14.9 | 24:00:00 | 8.17 | 12.10 | 163.3 | 00:00:00 | | | | | | |
| 02/02/2013 | 02/02/2013 | 8.23 | 43.44 | 17.22 | 175.15 | 0.57 | 0.10 | 0.72 | 12.42 | 32.10 | 21.51 | 944 | 15.3 | 24:00:00 | 7.98 | 11.52 | 162.5 | 00:00:00 | | | | | | |
| 03/02/2013 | 03/02/2013 | 5.47 | 21.08 | 19.31 | 168.45 | 0.71 | 0.11 | 0.99 | 13.27 | 30.83 | 23.88 | 944 | 14.0 | 24:00:00 | 7.15 | 10.51 | 151.4 | 00:00:00 | | | | | | |
| 04/02/2013 | 04/02/2013 | 8.35 | 39.88 | 19.31 | 170.85 | 0.48 | 0.10 | 0.78 | 12.11 | 30.27 | 26.90 | 960 | 14.4 | 24:00:00 | 8.26 | 12.46 | 161.9 | 00:00:00 | | | | | | |
| 05/02/2013 | 05/02/2013 | 8.70 | 37.19 | 17.91 | 175.72 | 0.43 | 0.10 | 0.48 | 12.15 | 30.37 | 26.87 | 953 | 14.5 | 24:00:00 | 8.21 | 12.47 | 156.3 | 00:00:00 | | | | | | |
| 06/02/2013 | 06/02/2013 | 8.76 | 37.06 | 18.34 | 172.50 | 0.45 | 0.10 | 0.51 | 12.12 | 30.26 | 26.87 | 953 | 14.3 | 24:00:00 | 8.22 | 12.47 | 156.3 | 00:00:00 | | | | | | |
| 07/02/2013 | 07/02/2013 | 8.80 | 32.19 | 19.44 | 174.21 | 0.46 | 0.10 | 0.58 | 12.08 | 30.89 | 27.54 | 954 | 14.5 | 24:00:00 | 8.30 | 12.81 | 151.2 | 00:00:00 | | | | | | |
| 08/02/2013 | 08/02/2013 | 8.90 | 33.71 | 19.61 | 174.05 | 0.83 | 0.10 | 0.63 | 12.24 | 31.17 | 27.29 | 950 | 14.6 | 24:00:00 | 8.14 | 12.52 | 153.6 | 00:00:00 | | | | | | |
| 09/02/2013 | 09/02/2013 | 8.37 | 38.23 | 19.77 | 175.55 | 0.67 | 0.10 | 0.52 | 12.32 | 31.12 | 27.01 | 946 | 14.6 | 24:00:00 | 8.10 | 12.25 | 154.4 | 00:00:00 | | | | | | |
| 10/02/2013 | 10/02/2013 | 6.43 | 46.45 | 21.07 | 166.09 | 0.50 | 0.10 | 0.62 | 12.32 | 31.12 | 27.01 | 946 | 14.6 | 24:00:00 | 8.10 | 12.25 | 154.4 | 00:00:00 | | | | | | |
| 11/02/2013 | 11/02/2013 | 5.76 | 35.07 | 18.93 | 175.69 | 0.47 | 0.11 | 0.99 | 12.75 | 31.75 | 26.18 | 940 | 14.6 | 24:00:00 | 7.43 | 11.37 | 148.8 | 00:00:00 | | | | | | |
| 12/02/2013 | 12/02/2013 | 8.41 | 37.91 | 18.65 | 180.89 | 0.40 | 0.10 | 0.44 | 12.87 | 31.53 | 25.64 | 945 | 14.6 | 24:00:00 | 7.49 | 11.36 | 146.8 | 00:00:00 | | | | | | |
| 13/02/2013 | 13/02/2013 | 8.14 | 26.26 | 20.80 | 169.30 | 0.55 | 0.10 | 0.43 | 12.58 | 32.85 | 27.64 | 948 | 15.3 | 24:00:00 | 7.80 | 11.76 | 153.3 | 00:00:00 | | | | | | |
| 14/02/2013 | 14/02/2013 | 5.67 | 25.30 | 20.62 | 172.25 | 0.55 | 0.09 | 0.45 | 12.30 | 30.52 | 26.53 | 949 | 14.1 | 23:58:20 | 8.09 | 12.25 | 152.8 | 00:00:00 | | | | | | |
| 15/02/2013 | 15/02/2013 | 8.96 | 27.54 | 15.13 | 178.66 | 0.19 | 0.14 | 0.55 | 11.70 | 29.73 | 27.63 | 959 | 14.0 | 24:00:00 | 8.66 | 12.78 | 154.0 | 00:00:00 | | | | | | |
| 16/02/2013 | 16/02/2013 | 6.74 | 47.18 | 18.33 | 173.35 | 0.42 | 0.09 | 0.50 | 11.68 | 29.68 | 27.65 | 949 | 14.1 | 24:00:00 | 8.66 | 12.78 | 154.0 | 00:00:00 | | | | | | |
| 17/02/2013 | 17/02/2013 | 4.27 | 31.09 | 18.20 | 170.92 | 0.30 | 0.09 | 0.64 | 11.44 | 27.45 | 26.26 | 957 | 12.7 | 24:00:00 | 8.82 | 12.66 | 156.4 | 00:00:00 | | | | | | |
| 18/02/2013 | 18/02/2013 | 8.10 | 33.51 | 18.50 | 172.06 | 0.44 | 0.10 | 0.57 | 12.29 | 28.86 | 25.15 | 935 | 13.4 | 24:00:00 | 8.96 | 13.06 | 151.8 | 00:00:00 | | | | | | |
| 19/02/2013 | 19/02/2013 | 8.07 | 28.88 | 18.56 | 165.26 | 0.19 | 0.10 | 0.59 | 12.25 | 28.54 | 25.03 | 938 | 13.4 | 24:00:00 | 8.07 | 12.25 | 153.5 | 00:00:00 | | | | | | |
| 20/02/2013 | 20/02/2013 | 7.01 | 30.58 | 14.45 | 180.96 | 0.44 | 0.10 | 0.59 | 12.29 | 28.86 | 26.26 | 957 | 12.7 | 24:00:00 | 8.96 | 13.06 | 151.8 | 00:00:00 | | | | | | |
| 21/02/2013 | 21/02/2013 | 5.81 | 35.47 | 9.87 | 164.84 | 0.03 | 0.21 | 0.88 | 12.32 | 32.54 | 25.15 | 935 | 13.4 | 24:00:00 | 8.07 | 12.25 | 153.5 | 00:00:00 | | | | | | |
| 22/02/2013 | 22/02/2013 | 7.37 | 36.55 | 9.87 | 178.83 | 0.02 | 0.31 | 1.04 | 12.21 | 32.09 | 28.14 | 934 | 15.3 | 24:00:00 | 8.09 | 12.39 | 157.4 | 00:00:00 | | | | | | |
| 23/02/2013 | 23/02/2013 | 9.13 | 45.37 | 18.51 | 184.12 | 0.06 | 0.28 | 1.12 | 11.97 | 31.16 | 29.95 | 938 | 16.1 | 24:00:00 | 7.75 | 11.93 | 160.7 | 00:00:00 | | | | | | |
| 24/02/2013 | 24/02/2013 | 7.48 | 46.18 | 17.21 | 181.48 | 0.02 | 0.14 | 0.90 | 11.92 | 32.81 | 29.75 | 942 | 15.8 | 24:00:00 | 8.17 | 12.38 | 157.8 | 00:00:00 | | | | | | |
| 25/02/2013 | 25/02/2013 | 7.86 | 44.54 | 18.03 | 181.48 | 0.02 | 0.14 | 0.90 | 12.35 | 32.25 | 27.82 | 936 | 15.2 | 23:58:10 | 8.04 | 11.65 | 160.4 | 00:00:00 | | | | | | |
| 26/02/2013 | 26/02/2013 | 9.25 | 37.83 | 18.42 | 179.04 | 0.06 | 0.10 | 0.83 | 12.20 | 32.54 | 28.61 | 937 | 15.4 | 24:00:00 | 8.22 | 11.59 | 164.0 | 00:00:00 | | | | | | |
| 27/02/2013 | 27/02/2013 | Arreté | Arreté | Arreté | Arreté | Arreté | Arreté | Arreté | Arreté | Arreté | Arreté | Arreté | Arreté | Arreté | Arreté | Arreté | Arreté | Arreté | Arreté | Arreté | Arreté | Arreté | Arreté | |
| 28/02/2013 | 28/02/2013 | 8.90 | 25.76 | 23.59 | 169.01 | 0.09 | 0.09 | 1.71 | 11.87 | 31.35 | 27.33 | 940 | 14.6 | 15:14:00 | 8.18 | 11.72 | 148.1 | 00:21:40 | | | | | | |
| Min | Min | 4.27 | 25.30 | 9.87 | 164.84 | 0.02 | 0.05 | 0.43 | 11.44 | 27.45 | 23.88 | 927 | 12.7 | 13:34:00 | 8.31 | 12.01 | 124.4 | 00:00:00 | | | | | | |
| Max | Max | 9.25 | 47.18 | 23.59 | 184.12 | 0.83 | 0.31 | 9.39 | 11.44 | 27.45 | 23.88 | 927 | 12.7 | 00:00:00 | 7.15 | 10.51 | 32.3 | 00:00:00 | | | | | | |
| Moy/Cumul | Moy/Cumul | 7.70 | 36.43 | 18.13 | 173.96 | 0.37 | 0.12 | 1.17 | 12.27 | 33.16 | 29.95 | 960 | 16.1 | 24:00:00 | 8.96 | 13.14 | 164.0 | 00:21:40 | | | | | | |
| Nb moy Inva | Nb moy Inva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.19 | 30.87 | 27.11 | 945 | 14.5 | 26:04:24:30 | 8.14 | 12.14 | 150.5 | 00:21:40 | | | | | | |
| VLE Jour | VLE Jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VLE 30 Min | VLE 30 Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nb Dep S Max | Nb Dep S Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Les moyennes 1/2 supérieures à la VLE ne sont pas prises en compte lors du calcul de la moyenne journalière

SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES LIGNE 2

février 2013

| Dates | Points significatifs | Dépassements | | Mesures invalides | Indisponibilité | | |
|--|--|--------------|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| | | Jours | Heures | Jours | analyseur | opacimetre | cumul |
| 01/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 02/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 03/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 04/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 05/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 06/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 07/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 08/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 09/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 10/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 11/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 12/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 13/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 14/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 15/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 16/02/2013 | 1 valeur 10 min CO>150mg/Nm3 (151,51) | | | | | | |
| 17/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 18/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 19/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 20/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 21/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 22/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 23/02/2013 | 2 valeurs 10 min CO>150mg/Nm3 (241,86; 239,17) | | | | | | |
| 24/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 25/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 26/02/2013 | 2 valeurs 10 min CO>150mg/Nm3 (480,9; 534,4) | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 27/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 28/02/2013 | RAS | | | | | | |
| Total mois | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Total des mois précédents | | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total annuel cumulé en heures/jours | | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

UIOM SAINT SAULVE

| Ligne 3 IC 95% | | Process Ligne 3 | | | | | | | | | | Température degreC | | H2O_L3 % | | Bypass_L3 | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------------|---------|----------------|--------------|-----------|-------|-------------|-----------|
| Unité | HCl | SO2 | CO | NOx | COT | HF | NH3 | Poussière | O2_L3 | Debit Sec L3 | Debit 11% | T2S Lignes3 | Vitesse | Marche Lignes3 | CO2 | % | % | Température | Bypass_L3 |
| VLE Jour | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | % | KNm3/h | KNm3/h | degreC | m/s | min | % | % | % | degreC | % |
| VLE 1/2 h | 10 | 50 | 200 | 50 | 200 | 10 | 1 | 30 | 10 | 30 | KNm3/h | degreC | m/s | min | % | % | % | degreC | % |
| Scalil Max | 60 | 200 | 400 | 100 | 400 | 20 | 4 | 150 | 30 | 150 | KNm3/h | degreC | m/s | min | % | % | % | degreC | % |
| 01/02/2013 | 6.90 | 42.81 | 175.75 | 22.33 | 175.75 | 0.85 | 0.16 | 2.37 | 1.00 | 11.19 | 34.26 | 33.57 | 932 | 17.6 | 24:00:00 | 8.66 | 14.89 | 176.5 | 00:00:00 |
| 02/02/2013 | 5.54 | 45.18 | 184.57 | 21.11 | 184.57 | 0.78 | 0.15 | 0.80 | 0.99 | 10.89 | 34.26 | 33.57 | 928 | 17.6 | 24:00:00 | 8.97 | 15.01 | 179.6 | 00:00:00 |
| 03/02/2013 | 3.43 | 45.20 | 172.03 | 26.08 | 172.03 | 0.94 | 0.15 | 1.51 | 1.25 | 11.29 | 33.73 | 32.61 | 934 | 17.0 | 24:00:00 | 8.57 | 14.02 | 176.9 | 00:00:00 |
| 04/02/2013 | 5.74 | 47.19 | 177.08 | 21.25 | 177.08 | 1.22 | 0.15 | 1.93 | 1.25 | 11.36 | 34.70 | 33.39 | 909 | 17.6 | 24:00:00 | 8.51 | 15.07 | 176.4 | 00:00:00 |
| 05/02/2013 | 6.23 | 42.99 | 179.96 | 17.73 | 179.96 | 0.79 | 0.15 | 0.87 | 0.99 | 11.00 | 34.09 | 34.04 | 914 | 17.6 | 24:00:00 | 8.84 | 15.42 | 174.9 | 00:00:00 |
| 06/02/2013 | 6.22 | 44.14 | 169.51 | 24.35 | 169.51 | 0.80 | 0.15 | 2.10 | 1.05 | 11.03 | 33.96 | 33.84 | 949 | 17.5 | 24:00:00 | 8.79 | 15.31 | 174.9 | 00:00:00 |
| 07/02/2013 | 4.89 | 38.87 | 162.67 | 25.35 | 162.67 | 1.79 | 0.16 | 5.27 | 1.29 | 11.39 | 33.98 | 32.32 | 942 | 17.5 | 10:23:20 | 8.50 | 15.01 | 135.8 | 00:00:00 |
| 08/02/2013 | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | 00:00:00 | Arrêt | Arrêt | 44.7 | 00:00:00 |
| 09/02/2013 | 5.75 | 47.82 | 179.67 | 19.01 | 179.67 | 0.97 | 0.16 | 1.84 | 1.04 | 11.71 | 36.04 | 33.45 | 941 | 17.5 | 19:30:10 | 8.22 | 14.15 | 155.5 | 00:00:00 |
| 10/02/2013 | 2.90 | 49.48 | 184.93 | 21.16 | 184.93 | 0.83 | 0.16 | 1.00 | 1.08 | 11.74 | 35.04 | 32.39 | 938 | 17.2 | 24:00:00 | 8.14 | 13.60 | 164.4 | 00:00:00 |
| 11/02/2013 | 3.16 | 43.41 | 179.79 | 19.45 | 179.79 | 0.84 | 0.16 | 0.83 | 0.99 | 11.39 | 33.97 | 32.64 | 958 | 17.2 | 24:00:00 | 8.44 | 14.28 | 168.6 | 00:00:00 |
| 12/02/2013 | 5.16 | 42.46 | 166.47 | 19.61 | 166.47 | 0.79 | 0.15 | 0.86 | 0.90 | 11.14 | 34.01 | 33.45 | 947 | 17.3 | 24:00:00 | 8.71 | 14.61 | 175.7 | 00:00:00 |
| 13/02/2013 | 5.40 | 46.22 | 164.7 | 16.47 | 164.7 | 0.74 | 0.14 | 0.82 | 0.89 | 10.85 | 31.82 | 32.20 | 962 | 16.0 | 24:00:00 | 9.02 | 15.26 | 173.1 | 00:00:00 |
| 14/02/2013 | 6.36 | 46.29 | 188.47 | 17.30 | 188.47 | 0.76 | 0.15 | 0.78 | 0.86 | 11.06 | 33.21 | 32.90 | 952 | 16.7 | 24:00:00 | 8.89 | 14.76 | 172.8 | 00:00:00 |
| 15/02/2013 | 8.19 | 39.37 | 188.63 | 20.32 | 188.63 | 0.82 | 0.20 | 1.27 | 0.82 | 11.61 | 33.51 | 31.82 | 957 | 17.1 | 24:00:00 | 8.29 | 14.59 | 175.0 | 00:00:00 |
| 16/02/2013 | 4.38 | 48.22 | 194.91 | 21.96 | 194.91 | 0.79 | 0.15 | 0.87 | 0.93 | 11.14 | 33.51 | 33.02 | 954 | 16.6 | 24:00:00 | 8.78 | 14.18 | 173.5 | 00:00:00 |
| 17/02/2013 | 2.18 | 45.73 | 177.6 | 17.76 | 177.6 | 0.81 | 0.15 | 1.25 | 1.09 | 11.22 | 33.12 | 32.32 | 958 | 16.6 | 24:00:00 | 8.67 | 14.16 | 177.9 | 00:00:00 |
| 18/02/2013 | 5.76 | 44.44 | 194.46 | 17.63 | 194.46 | 0.86 | 0.15 | 0.68 | 0.94 | 11.41 | 32.98 | 31.54 | 961 | 16.4 | 24:00:00 | 8.47 | 14.09 | 173.2 | 00:00:00 |
| 19/02/2013 | 7.64 | 41.29 | 194.33 | 14.44 | 194.33 | 0.74 | 0.14 | 0.40 | 0.77 | 10.91 | 34.50 | 34.73 | 954 | 17.3 | 24:00:00 | 8.97 | 14.98 | 174.8 | 00:00:00 |
| 20/02/2013 | 5.90 | 46.64 | 172.92 | 15.66 | 172.92 | 0.76 | 0.15 | 1.14 | 0.83 | 11.07 | 34.17 | 33.89 | 955 | 17.0 | 24:00:00 | 8.82 | 14.95 | 169.8 | 00:00:00 |
| 21/02/2013 | 6.40 | 41.92 | 184.73 | 16.37 | 184.73 | 0.74 | 0.14 | 0.95 | 0.77 | 10.82 | 33.88 | 34.44 | 953 | 17.0 | 17:45:00 | 9.03 | 14.72 | 157.5 | 00:00:00 |
| 22/02/2013 | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | 00:00:00 | Arrêt | Arrêt | 51.3 | 00:00:00 |
| 23/02/2013 | 3.18 | 36.72 | 168.30 | 19.25 | 168.30 | 0.87 | 0.13 | 3.56 | 5.24 | 9.60 | 21.28 | 24.35 | 983 | 10.6 | 05:05:50 | 10.34 | 16.64 | 103.7 | 00:00:00 |
| 24/02/2013 | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | 00:00:00 | Arrêt | Arrêt | 21.2 | 00:00:00 |
| 25/02/2013 | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | Arrêt | 00:00:00 | Arrêt | Arrêt | 39.1 | 00:00:00 |
| 26/02/2013 | 6.12 | 35.90 | 188.34 | 16.16 | 188.34 | 0.78 | 0.15 | 2.41 | 0.79 | 11.18 | 33.72 | 32.95 | 957 | 16.3 | 16:54:40 | 8.62 | 14.43 | 155.7 | 00:00:00 |
| 27/02/2013 | 8.13 | 42.31 | 192.82 | 18.60 | 192.82 | 0.75 | 0.15 | 0.75 | 0.64 | 10.97 | 34.24 | 34.28 | 962 | 16.6 | 24:00:00 | 8.88 | 14.82 | 162.0 | 00:00:00 |
| 28/02/2013 | 8.53 | 39.38 | 183.96 | 15.23 | 183.96 | 0.75 | 0.15 | 0.57 | 0.63 | 11.05 | 35.67 | 35.47 | 958 | 17.7 | 24:00:00 | 8.80 | 14.82 | 171.1 | 00:00:00 |
| Min | 2.00 | 35.90 | 162.67 | 14.44 | 162.67 | 0.74 | 0.13 | 0.40 | 0.63 | 9.60 | 21.28 | 24.35 | 909 | 10.6 | 05:00:00 | 8.14 | 13.60 | 21.2 | 00:00:00 |
| Max | 8.53 | 49.48 | 194.91 | 26.08 | 194.91 | 1.79 | 0.20 | 5.27 | 5.24 | 11.74 | 36.04 | 35.47 | 983 | 17.7 | 24:00:00 | 10.34 | 16.64 | 179.6 | 00:03:20 |
| Moy/Annuel | 5.56 | 43.50 | 182.47 | 19.36 | 182.47 | 0.87 | 0.15 | 1.45 | 1.13 | 11.13 | 33.50 | 32.93 | 948 | 16.8 | 21j 21:40:00 | 8.74 | 14.74 | 148.5 | 00:03:20 |
| Nb moy lava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VLE Jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VLE 30 Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nb Dep S Max | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Les moyennes 1/2 supérieures à la VLE ne sont pas prises en compte lors du calcul de la moyenne journalière

SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES LIGNE 3

février 2013

| Dates | Points significatifs | Dépassements | | Mesures invalides | indisponibilité | | |
|--|--|--------------|--------|-------------------|-----------------|------------|-------|
| | | Jours | Heures | Jours | analyseur | opacimetre | cumul |
| 01/02/2013 | 2 valeurs 10 min CO>150mg/Nm3 (192,96; 191,53) | | | | | | |
| 02/02/2013 | 1 valeur 10 min CO>150mg/Nm3 (220,72) | | | | | | |
| 03/02/2013 | 1 valeur 10 min CO>150mg/Nm3 (218,45) | | | | | | |
| 04/02/2013 | 1 valeur 10 min CO>150mg/Nm3 (171,05) | | | | | | |
| 05/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 06/02/2013 | 1 moy 1/2h COT>20mg/Nm3 (27,90), 1 valeur 10 min CO>150mg/Nm3 (155,61) | | 0,50 | | | | |
| 07/02/2013 | 1 valeur 10 min CO>150mg/Nm3 (317,28) | | | | | | |
| 08/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 09/02/2013 | 1 valeur 10 min CO>150mg/Nm3 (153,06) | | | | | | |
| 10/02/2013 | 2 valeurs 10 min CO>150mg/Nm3 (154,79; 213,58) | | | | | | |
| 11/02/2013 | 1 valeur 10 min CO>150mg/Nm3 (192,28) | | | | | | |
| 12/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 13/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 14/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 15/02/2013 | 1 valeur 10 min CO>150mg/Nm3 (160,52) | | | | | | |
| 16/02/2013 | 1 valeur 10 min CO>150mg/Nm3 (245,54) | | | | | | |
| 17/02/2013 | 1 valeur 10 min CO>150mg/Nm3 (155,12) | | | | | | |
| 18/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 19/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 20/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 21/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 22/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 23/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 24/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 25/02/2013 | RAS | | | | | | |
| 26/02/2013 | 2 valeurs 10 min CO>150mg/Nm3 (368,42; 483,22) | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 27/02/2013 | 1 valeur 10 min CO>150mg/Nm3 (158,33) | | | | | | |
| 28/02/2013 | RAS | | | | | | |
| Total mois | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Total des mois précédents | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total annuel cumulé en heures/jours | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |