

mars 2009

| Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC à 95% |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Process   |          |           |          |           |           |  |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|--|
| 1                                       | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        | 13       | 14        | 15       | 16        | 17        |  |
| L1-HCl                                  | SO2       | CO        | NOx       | COF       | HF        | NH3       | Poussière | L1-O2 sec | Débit sec | T2S       | Vitesse   | M/A Four | CO2_M_L1  | H2O_M_L1 | Temp_M_L1 | Débit hum |  |
| mg/Nm3                                  | mg/Nm3    | mg/Nm3    | mg/Nm3    | mg/Nm3    | mg/Nm3    | mg/Nm3    | mg/Nm3    | %         | KNm3/h    | °C        | m/s       | h/hum    | %         | %        | °C        | KNm3/h    |  |
| 24h                                     | 24h       | 24h       | 24h       | 24h       | 24h       | 24h       | 24h       | 24h       | 24h       | 24h       | 24h       | 24h      | 24h       | 24h      | 24h       | 24h       |  |
| 01/03                                   | 6,19      | 42,61     | 4,62      | 0,60      | 0,57      | 4,55      | 0,91      | 13,67     | 34,19     | 902,01    | 15,30     | 24,00    | 5,92      | 11,09    | 149,76    | 24,21     |  |
| 02/03                                   | 5,94      | 27,91     | 12,70     | 0,60      | 0,50      | 33,95     | 1,50      | 14,14     | 25,02     | 886,74    | 17,02     | 23,40    | 5,53      | 11,71    | 153,16    | 26,34     |  |
| 03/03                                   | 8,29      | 39,02     | 8,59      | 0,59      | 0,34      | 10,80     | 0,89      | 13,26     | 38,81     | 894,03    | 17,69     | 24,00    | 6,29      | 12,43    | 154,85    | 32,90     |  |
| 04/03                                   | 8,39      | 40,62     | 6,92      | 0,61      | 0,51      | 9,25      | 0,88      | 13,24     | 39,79     | 893,51    | 18,80     | 23,00    | 6,27      | 11,80    | 158,80    | 35,78     |  |
| 05/03                                   | 7,12      | 41,04     | 5,88      | 0,59      | 0,41      | 8,97      | 0,88      | 13,15     | 30,56     | 893,19    | 19,10     | 24,00    | 6,35      | 12,31    | 160,97    | 34,85     |  |
| 06/03                                   | 8,42      | 35,76     | 9,84      | 0,56      | 0,53      | 8,28      | 0,93      | 13,53     | 28,54     | 893,25    | 18,36     | 23,56    | 6,06      | 11,83    | 159,52    | 32,37     |  |
| 07/03                                   | 3,09      | 42,85     | 12,10     | 0,52      | 0,82      | 13,40     | 0,98      | 14,04     | 25,43     | 901,93    | 16,98     | 24,00    | 5,64      | 10,53    | 154,11    | 28,42     |  |
| 08/03                                   | 3,30      | 46,59     | 13,12     | 0,50      | 0,64      | 4,84      | 0,92      | 13,45     | 26,38     | 901,45    | 16,43     | 24,00    | 6,10      | 10,98    | 155,08    | 29,63     |  |
| 09/03                                   | 8,55      | 38,66     | 9,69      | 0,50      | 0,37      | 9,29      | 0,93      | 13,12     | 30,07     | 889,17    | 18,40     | 24,00    | 6,38      | 12,30    | 161,22    | 34,29     |  |
| 10/03                                   | 8,51      | 32,19     | 7,89      | 0,51      | 0,33      | 6,90      | 0,88      | 12,87     | 30,02     | 892,92    | 17,98     | 24,00    | 6,60      | 12,84    | 161,46    | 34,45     |  |
| 11/03                                   | 8,27      | 29,75     | 9,15      | 0,53      | 0,21      | 1,78      | 0,84      | 12,40     | 30,07     | 882,43    | 16,53     | 24,00    | 7,05      | 13,50    | 156,02    | 34,74     |  |
| 12/03                                   | 8,22      | 37,38     | 20,87     | 0,65      | 0,24      | 2,47      | 0,84      | 12,70     | 30,55     | 883,41    | 17,48     | 24,00    | 6,81      | 13,18    | 157,13    | 35,19     |  |
| 13/03                                   | 7,20      | 30,96     | 14,07     | 0,49      | 0,24      | 1,84      | 0,84      | 12,40     | 30,18     | 876,63    | 17,10     | 24,00    | 6,78      | 13,42    | 162,64    | 34,85     |  |
| 14/03                                   | 9,23      | 39,49     | 25,03     | 0,57      | 0,25      | 0,71      | 0,81      | 12,40     | 29,66     | 875,75    | 16,21     | 24,00    | 7,04      | 12,95    | 152,31    | 34,08     |  |
| 15/03                                   | 6,13      | 44,92     | 17,89     | 0,50      | 0,23      | 0,73      | 0,83      | 12,36     | 29,63     | 873,15    | 15,96     | 24,00    | 7,06      | 13,08    | 153,31    | 34,09     |  |
| 16/03                                   | 7,45      | 42,99     | 21,95     | 0,49      | 0,25      | 0,75      | 0,91      | 12,64     | 29,95     | 877,25    | 16,72     | 24,00    | 6,83      | 13,41    | 154,84    | 34,59     |  |
| 17/03                                   | 7,89      | 23,89     | 23,89     | 0,51      | 0,23      | 1,23      | 0,93      | 12,57     | 30,64     | 882,03    | 17,04     | 24,00    | 6,93      | 13,66    | 155,71    | 35,48     |  |
| 18/03                                   | 7,89      | 25,85     | 20,96     | 0,50      | 0,24      | 1,29      | 0,90      | 12,54     | 30,49     | 883,48    | 16,89     | 23,44    | 6,95      | 13,67    | 154,16    | 35,32     |  |
| 19/03                                   | 7,62      | 33,79     | 15,57     | 0,44      | 0,22      | 1,07      | 0,81      | 12,41     | 30,39     | 880,23    | 16,47     | 24,00    | 7,05      | 13,99    | 150,75    | 35,17     |  |
| 20/03                                   | 7,19      | 22,27     | 22,92     | 0,37      | 0,24      | 8,02      | 0,86      | 12,26     | 31,47     | 873,90    | 17,60     | 15,00    | 7,13      | 12,74    | 152,79    | 36,07     |  |
| 21/03                                   | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | 00,00    | ArretFour | 0,59     | ArretFour | ArretFour |  |
| 22/03                                   | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | 00,00    | ArretFour | 0,73     | ArretFour | ArretFour |  |
| 23/03                                   | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | 00,00    | ArretFour | 0,90     | ArretFour | ArretFour |  |
| 24/03                                   | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | 00,00    | ArretFour | 1,92     | ArretFour | ArretFour |  |
| 25/03                                   | 7,08      | 33,24     | 21,01     | 0,98      | 0,28      | 6,14      | 0,78      | 12,19     | 29,42     | 903,20    | 16,15     | 22,56    | 7,13      | 13,47    | 153,48    | 34,00     |  |
| 26/03                                   | 7,99      | 35,52     | 16,39     | 0,49      | 0,27      | 5,31      | 0,90      | 12,48     | 29,79     | 911,05    | 17,12     | 24,00    | 6,92      | 13,64    | 157,18    | 34,49     |  |
| 27/03                                   | 7,57      | 29,07     | 17,31     | 0,47      | 0,27      | 1,76      | 0,81      | 12,33     | 29,78     | 908,25    | 16,77     | 24,00    | 7,05      | 13,69    | 156,20    | 34,50     |  |
| 28/03                                   | 7,68      | 41,59     | 16,47     | 0,61      | 0,34      | 1,90      | 0,74      | 12,41     | 30,59     | 903,94    | 17,33     | 24,00    | 6,91      | 12,88    | 155,99    | 35,12     |  |
| 29/03                                   | 6,11      | 43,48     | 11,85     | 0,47      | 0,33      | 1,77      | 0,73      | 12,49     | 35,30     | 888,88    | 19,84     | 22,59    | 6,89      | 12,52    | 156,17    | 40,36     |  |
| 30/03                                   | 6,20      | 34,67     | 16,75     | 0,51      | 0,28      | 2,44      | 0,82      | 12,49     | 31,69     | 879,17    | 17,57     | 24,00    | 6,92      | 13,23    | 155,06    | 36,52     |  |
| 31/03                                   | 6,77      | 18,40     | 12,88     | 0,51      | 0,25      | 4,24      | 0,92      | 12,68     | 29,15     | 982,54    | 16,33     | 23,59    | 6,84      | 13,81    | 156,15    | 33,78     |  |
| Minx                                    | 9,23      | 46,59     | 25,03     | 0,98      | 0,82      | 33,95     | 1,50      | 14,14     | 35,30     | 982,54    | 19,84     |          |           | 13,81    | 161,46    | 40,36     |  |
| Min                                     | 3,09      | 18,50     | 4,62      | 0,44      | 0,21      | 0,71      | 0,73      | 12,19     | 24,19     | 873,15    | 15,30     |          |           | 11,09    | 149,76    | 27,21     |  |
| Moy                                     | 7,17      | 35,62     | 14,57     | 0,55      | 0,35      | 5,89      | 0,89      | 12,84     | 29,50     | 893,73    | 17,22     |          |           | 11,24    | 155,55    | 33,87     |  |
| Seuil1                                  | 00,00     | 00,00     | 10,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     |          |           |          |           |           |  |
| Seuil2                                  | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     |          |           |          |           |           |  |
| Seuil3                                  | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     |          |           |          |           |           |  |
| Seuil3                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 05:10     |           |          |           |          |           |           |  |
| Invalide                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |           |          |           |           |  |
| Total                                   |           |           |           |           |           |           |           |           | 635,14    |           |           |          |           |          |           | 914,59    |  |

Seuil1 = Dépassement de la VLE des moyennes sur 1/2 heure.

Seuil2 = Dépassement de la VLE des moyennes sur 24 heures.

Seuil3 = Dépassement des moyennes 10 minutes pour la poussière et moyenne 10 minutes &lt; 850° pour T2S

\*\*\* Signifie qu'il n'y a pas de moyenne enregistrée/... signifie que la validité de la moyenne est inférieure à celle du rapport

| SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES LIGNE 1 |                       | mars 2009    |        |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|-------------------|
| Dates                                   | Points significatifs  | Dépassements |        | Mesures invalides |
|                                         |                       | Jours        | Heures | Jours             |
| 01/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 02/03/2009                              | 8 moy CO > 150 mg/Nm3 |              | 0,17   |                   |
| 03/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 04/03/2009                              | 1 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 05/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 06/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 07/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 08/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 09/03/2009                              | 1 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 10/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 11/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 12/03/2009                              | 1 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 13/03/2009                              | 2 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 14/03/2009                              | 2 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 15/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 16/03/2009                              | 1 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 17/03/2009                              | 2 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 18/03/2009                              | 3 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 19/03/2009                              | 1 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 20/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 21/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 22/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 23/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 24/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 25/03/2009                              | 3 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 26/03/2009                              | 2 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 27/03/2009                              | 1 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 28/03/2009                              | 3 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 29/03/2009                              | 1 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 30/03/2009                              | 2 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 31/03/2009                              | 1 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| Total mois                              |                       | 0,00         | 0,17   | 0,00              |
| Total des mois précédents               |                       | 1,00         | 4,00   | 2,00              |
| Total annuel cumulé en heures/jours     |                       | 1,00         | 4,17   | 2,00              |

#### Remarques

01/03/2009 3 moy T2S < 850°C  
10/03/2009 1 moy T2S < 850°C  
13/03/2009 1 moy T2S < 850°C  
15/03/2009 2 moy T2S < 850°C  
16/03/2009 5 moy T2S < 850°C  
17/03/2009 1 moy T2S < 850°C  
18/03/2009 6 moy T2S < 850°C  
19/03/2009 1 moy T2S < 850°C  
20/03/2009 7 moy T2S < 850°C  
29/03/2009 1 moy T2S < 850°C  
30/03/2009 2 moy T2S < 850°C  
31/03/2009 1 moy T2S < 850°C

## Rapport Mensuel : Mois DRIRE L2

mars 2009

| Unité    | Mesures corrigées à 11% d'O <sub>2</sub> -IC à 95% |           |           |           |           |           |           |                |                |                 |           |               |                |                |                |                 |                 |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|          | 1<br>L2-HCl                                        | 2<br>SO2  | 3<br>CO   | 4<br>NOx  | 5<br>COT  | 6<br>HF   | 7<br>NH3  | 8<br>Poussière | 9<br>L2.O2 sec | 10<br>Débit sec | 11<br>T2S | 12<br>Vitesse | 13<br>M/A Four | 14<br>CO2_M_L2 | 15<br>H2O_M_L2 | 16<br>Temp_M_L2 | 17<br>Débit Hum |
| mg/Nm3   | 60,00                                              | 200,00    | 100,00    | 400,00    | 20,00     | 4,00      |           | 30,00          |                | KNm3/h          | 850,00    | m/s           | hit/mm         | %              | %              | °C              | KNm3/h          |
| Seuil1   | 60,00                                              | 200,00    | 100,00    | 400,00    | 20,00     | 4,00      |           | 30,00          |                | 24,00           | 24,00     | 24,00         | 24,00          | 24,00          | 24,00          | 24,00           | 24,00           |
| Seuil2   | 10,00                                              | 50,00     | 50,00     | 200,00    | 10,00     | 1,00      |           | 10,00          |                | 24,00           | 24,00     | 24,00         | 24,00          | 24,00          | 24,00          | 24,00           | 24,00           |
| Seuil3   | 150,00                                             | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    |           | 150,00         |                | 24,00           | 24,00     | 24,00         | 24,00          | 24,00          | 24,00          | 24,00           | 24,00           |
| Moy.     | 2,4h                                               | 2,4h      | 2,4h      | 2,4h      | 2,4h      | 2,4h      | 2,4h      | 2,4h           | 2,4h           | 2,4h            | 2,4h      | 2,4h          | 2,4h           | 2,4h           | 2,4h           | 2,4h            | 2,4h            |
| 01/03    | 8,46                                               | 28,51     | 6,60      | 172,50    | 0,73      | 0,23      | 3,40      | 1,32           | 13,44          | 21,36           | 914,83    | 13,44         | 24,00          | 6,10           | 11,65          | 164,88          | 24,17           |
| 02/03    | 8,15                                               | 29,57     | 8,55      | 174,54    | 0,60      | 0,28      | 11,10     | 1,33           | 13,53          | 25,00           | 911,27    | 16,05         | 24,00          | 6,07           | 12,18          | 168,88          | 28,47           |
| 03/03    | 8,97                                               | 28,54     | 3,84      | 178,67    | 0,41      | 0,32      | 3,37      | 0,95           | 12,35          | 26,12           | 914,21    | 14,67         | 24,00          | 7,07           | 13,22          | 165,95          | 30,10           |
| 04/03    | 8,84                                               | 31,99     | 5,03      | 178,79    | 0,46      | 0,43      | 7,23      | 0,98           | 12,41          | 26,30           | 911,90    | 15,32         | 24,00          | 6,96           | 13,08          | 168,07          | 30,26           |
| 05/03    | 8,47                                               | 34,83     | 6,05      | 183,59    | 0,43      | 0,48      | 6,77      | 0,88           | 12,46          | 26,02           | 906,55    | 15,15         | 24,00          | 6,92           | 13,03          | 167,25          | 29,92           |
| 06/03    | 8,70                                               | 28,00     | 6,65      | 181,78    | 0,36      | 0,45      | 5,93      | 0,79           | 12,85          | 25,54           | 904,02    | 15,32         | 24,00          | 6,60           | 12,75          | 166,50          | 29,26           |
| 07/03    | 4,45                                               | 37,04     | 6,73      | 177,59    | 0,36      | 0,34      | 8,48      | 0,83           | 13,36          | 22,51           | 911,94    | 13,93         | 24,00          | 6,23           | 11,57          | 162,43          | 25,45           |
| 08/03    | 5,44                                               | 39,22     | 8,29      | 176,02    | 0,34      | 0,23      | 7,44      | 0,86           | 12,97          | 24,07           | 908,48    | 14,55         | 24,00          | 6,51           | 11,96          | 165,21          | 27,34           |
| 09/03    | 8,56                                               | 24,47     | 6,56      | 181,56    | 0,34      | 0,34      | 4,05      | 0,85           | 12,23          | 29,05           | 908,68    | 16,25         | 24,00          | 7,11           | 13,84          | 166,25          | 33,71           |
| 10/03    | 8,73                                               | 22,41     | 6,55      | 180,33    | 0,29      | 0,24      | 4,12      | 0,89           | 11,89          | 29,20           | 905,39    | 15,96         | 24,00          | 7,35           | 15,00          | 166,85          | 34,35           |
| 11/03    | 8,64                                               | 11,90     | 7,94      | 178,98    | 0,30      | 0,22      | 4,28      | 0,95           | 11,25          | 31,22           | 910,32    | 16,92         | 14,30          | 7,88           | 13,93          | 170,29          | 36,28           |
| 12/03    | ArretFour                                          | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour      | ArretFour      | ArretFour       | ArretFour | ArretFour     | ArretFour      | ArretFour      | ArretFour      | ArretFour       | ArretFour       |
| 13/03    | ArretFour                                          | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour | ArretFour      | ArretFour      | ArretFour       | ArretFour | ArretFour     | ArretFour      | ArretFour      | ArretFour      | ArretFour       | ArretFour       |
| 14/03    | 9,30                                               | 45,51     | 32,81     | 170,35    | 0,79      | 0,30      | 9,23      | 2,04           | 12,88          | 25,86           | 860,24    | 14,06         | 00,00          | 6,55           | 12,87          | 161,55          | 27,11           |
| 15/03    | 7,53                                               | 47,40     | 34,97     | 174,06    | 0,41      | 0,22      | 4,66      | 1,55           | 12,49          | 26,17           | 878,06    | 14,48         | 24,00          | 6,90           | 12,81          | 162,00          | 30,01           |
| 16/03    | 7,67                                               | 38,82     | 13,91     | 173,38    | 0,36      | 0,21      | 3,31      | 1,46           | 12,19          | 26,02           | 908,19    | 13,87         | 24,00          | 7,15           | 13,45          | 162,25          | 30,06           |
| 17/03    | 8,51                                               | 23,24     | 12,81     | 177,01    | 0,41      | 0,24      | 2,85      | 1,43           | 12,17          | 26,00           | 916,60    | 13,85         | 24,00          | 7,18           | 13,62          | 161,46          | 30,10           |
| 18/03    | 8,05                                               | 23,98     | 9,00      | 177,69    | 0,26      | 0,22      | 2,77      | 1,40           | 12,09          | 26,94           | 920,22    | 14,33         | 23,44          | 7,29           | 13,71          | 162,28          | 31,22           |
| 19/03    | 7,99                                               | 24,68     | 9,84      | 178,34    | 0,30      | 0,25      | 2,30      | 1,47           | 12,19          | 26,50           | 918,12    | 14,26         | 24,00          | 7,26           | 13,49          | 162,03          | 30,63           |
| 20/03    | 8,02                                               | 26,59     | 18,10     | 178,34    | 0,25      | 0,23      | 4,86      | 1,41           | 12,49          | 25,54           | 919,51    | 14,06         | 24,00          | 6,98           | 12,87          | 160,25          | 29,22           |
| 21/03    | 8,05                                               | 37,52     | 6,62      | 178,64    | 0,34      | 0,21      | 1,74      | 1,53           | 12,45          | 25,50           | 909,97    | 13,91         | 24,00          | 7,05           | 12,76          | 160,00          | 29,22           |
| 22/03    | 8,60                                               | 28,36     | 11,93     | 176,88    | 0,29      | 0,28      | 1,74      | 1,48           | 12,66          | 24,70           | 913,45    | 14,11         | 24,00          | 6,88           | 12,31          | 159,12          | 28,91           |
| 23/03    | 8,41                                               | 30,48     | 16,45     | 179,46    | 0,55      | 0,28      | 4,91      | 1,61           | 12,42          | 24,70           | 913,45    | 14,07         | 24,00          | 6,80           | 12,56          | 160,86          | 28,24           |
| 24/03    | 7,99                                               | 23,16     | 19,19     | 180,33    | 0,43      | 0,23      | 3,63      | 1,42           | 12,51          | 25,58           | 909,13    | 14,48         | 24,00          | 6,95           | 13,03          | 161,28          | 29,41           |
| 25/03    | 8,05                                               | 24,12     | 12,95     | 178,20    | 0,42      | 0,23      | 2,47      | 1,40           | 12,42          | 25,49           | 912,64    | 14,54         | 24,00          | 7,03           | 13,11          | 164,26          | 29,34           |
| 26/03    | 8,12                                               | 23,25     | 10,23     | 179,77    | 0,54      | 0,24      | 3,44      | 1,41           | 12,38          | 25,25           | 903,08    | 14,56         | 24,00          | 6,98           | 13,47          | 165,99          | 29,18           |
| 27/03    | 8,14                                               | 22,43     | 10,51     | 176,80    | 0,64      | 0,20      | 1,58      | 1,26           | 12,11          | 25,97           | 917,48    | 14,41         | 24,00          | 7,22           | 13,78          | 164,60          | 30,12           |
| 28/03    | 8,37                                               | 35,94     | 16,33     | 180,06    | 0,74      | 0,21      | 2,32      | 1,22           | 12,25          | 25,36           | 919,17    | 14,16         | 24,00          | 7,12           | 12,99          | 162,27          | 29,15           |
| 29/03    | 7,49                                               | 40,06     | 7,46      | 178,71    | 0,80      | 0,21      | 3,86      | 1,42           | 12,57          | 25,15           | 913,89    | 14,32         | 22,59          | 6,81           | 12,53          | 163,07          | 28,76           |
| 30/03    | 7,02                                               | 31,65     | 11,00     | 178,17    | 0,82      | 0,20      | 2,94      | 1,28           | 12,36          | 25,14           | 914,89    | 13,92         | 24,00          | 7,02           | 13,25          | 164,48          | 28,98           |
| 31/03    | 7,64                                               | 20,85     | 9,95      | 179,47    | 0,73      | 0,20      | 2,15      | 1,22           | 12,22          | 26,48           | 923,26    | 14,64         | 23,59          | 7,16           | 13,71          | 169,62          | 30,69           |
| Max.     | 9,30                                               | 47,40     | 32,81     | 183,59    | 0,82      | 0,48      | 11,10     | 2,04           | 13,53          | 31,22           | 923,26    | 16,92         | 662,42         | 7,88           | 13,09          | 170,29          | 36,28           |
| Min.     | 4,45                                               | 11,90     | 3,84      | 170,35    | 0,25      | 0,20      | 1,48      | 0,79           | 11,25          | 21,36           | 860,24    | 13,44         |                | 6,07           | 12,81          | 159,12          | 24,17           |
| Moy.     | 8,00                                               | 29,53     | 10,23     | 178,32    | 0,46      | 0,26      | 4,21      | 1,24           | 12,48          | 25,76           | 911,41    | 14,59         |                | 6,93           | 12,00          | 164,14          | 29,65           |
| Seuil1   | 00,00                                              | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00          |                |                 |           |               |                |                |                |                 |                 |
| Seuil2   | 00,00                                              | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00          |                |                 |           |               |                |                |                |                 |                 |
| Seuil3   | 00,00                                              | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00     | 00,00          |                |                 |           |               |                |                |                |                 |                 |
| Invalide | 0                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0              |                |                 | 01:50     |               |                |                |                |                 |                 |
| Total    |                                                    |           |           |           |           |           |           |                |                |                 |           |               | 662,42         |                |                |                 | 859,81          |

Seuil1 = Dépassement de la VLE des moyennes sur 1/2 heure.

Seuil2 = Dépassement de la VLE des moyennes sur 24 heures.

Seuil3 = Dépassement des moyennes 10 minutes pour la poussière et moyenne 10 minutes &lt; 850° pour T2S

\*\*\* Signifie qu'il n'y a pas de moyenne enregistrée/... signifie que la validité de la moyenne est inférieure à celle du rapport

| SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES LIGNE 2 |                       | mars 2009    |        |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|-------------------|
| Dates                                   | Points significatifs  | Dépassements |        | Mesures invalides |
|                                         |                       | Jours        | Heures | Jours             |
| 01/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 02/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 03/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 04/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 05/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 06/03/2009                              | 2 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 07/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 08/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 09/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 10/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 11/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 12/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 13/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 14/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 15/03/2009                              | 5 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 16/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 17/03/2009                              | 2 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 18/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 19/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 20/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 21/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 22/03/2009                              | 3 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 23/03/2009                              | 4 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 24/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 25/03/2009                              | 1 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 26/03/2009                              | 2 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 27/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 28/03/2009                              | 5 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 29/03/2009                              | 2 moy CO > 150 mg/Nm3 |              |        |                   |
| 30/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| 31/03/2009                              |                       |              |        |                   |
| Total mois                              |                       | 0            | 0,00   | 0                 |
| Total m-1                               |                       | 1,00         | 3,00   | 2,00              |
| Total annuel cumulé en heures/jours     |                       | 1,00         | 3,00   | 2,00              |

#### Remarques

15/03/2009 5 moy T2S < 850°C  
17/03/2009 1 moy T2S < 850°C  
23/03/2009 1 moy T2S < 850°C  
28/03/2009 1 moy T2S < 850°C