

UJOM SAINT SAULVE

01/12/2013 - 01/01/2014

Rapport Dreal Mois

Ligne 1 IC 95%		Processus Ligne 1										Marche Ligne1 min	CO2 %	H2O_L1 %	Température degreC	Bypass_L1 5					
		HCl mg/Nm3	SO2 mg/Nm3	CO mg/Nm3	NOx mg/Nm3	COT mg/Nm3	HF mg/Nm3	NH3 mg/Nm3	Poussière mg/Nm3	O2_L1 %	Debit Sec L1 KNm3/h						Debit L1 KNm3/h	T2S Ligne1 degreC	Vitesse m/s		
VLE jour	VLE 1/2 h	10	60	50	100	200	400	1	4	10	30	10	30	10	30	150					
01/12/2013		2.80		48.59	12.64	182.38		0.14	0.13	4.26	13.21	29.70	23.13	947	14.3	23:58:50	7.22	12.77	170.3	00:00:00	
02/12/2013		2.13		43.95	10.09	180.56		0.37	0.37	3.81	12.87	29.19	23.67	962	14.2	24:00:00	7.52	13.30	170.7	00:00:00	
03/12/2013		4.34		46.08	9.53	190.88		0.39	0.39	2.47	13.00	29.71	23.76	960	14.5	23:44:50	7.41	13.15	171.9	00:00:00	
04/12/2013		6.12		44.56	9.21	186.59		0.30	0.42	2.70	12.96	29.03	23.31	959	14.2	24:00:00	7.45	13.44	170.3	00:00:00	
05/12/2013		4.85		46.43	9.41	181.89		0.13	0.35	2.36	12.75	28.92	23.84	966	14.2	24:00:00	7.64	13.52	170.4	00:00:00	
06/12/2013		4.87		44.63	9.33	186.76		0.07	0.16	2.43	12.78	28.93	23.76	963	14.2	24:00:00	7.61	13.12	169.9	00:00:00	
07/12/2013		2.87		47.16	7.12	187.39		0.05	0.18	2.70	12.59	27.98	23.51	948	13.7	24:00:00	7.78	13.42	168.5	00:00:00	
08/12/2013		3.21		46.77	7.06	176.47		0.10	0.11	5.38	12.99	29.07	23.20	934	14.3	23:55:20	7.39	13.08	171.2	00:00:00	
09/12/2013		2.36		42.09	13.06	190.46		0.57	0.34	11.68	14.08	32.85	22.36	919	15.2	21:10:10	6.34	11.42	167.9	00:00:00	
10/12/2013		4.09		45.36	13.08	189.23		0.04	0.15	6.74	13.87	32.98	23.44	910	15.8	24:00:00	6.66	11.89	173.1	00:00:00	
11/12/2013		4.77		46.33	12.55	188.33		0.21	0.06	3.04	13.34	32.38	24.79	925	15.7	24:00:00	7.10	12.81	173.1	00:00:00	
12/12/2013		3.53		47.72	15.57	194.79		0.24	0.03	7.48	13.80	32.38	23.24	912	15.6	24:00:00	6.74	12.08	171.1	00:00:00	
13/12/2013		4.48		47.23	13.61	181.30		0.07	0.01	3.00	14.05	34.18	23.60	927	16.3	23:59:50	6.52	11.21	167.9	00:00:00	
14/12/2013		3.84		46.81	14.69	182.22		0.20	0.00	2.29	13.78	32.91	23.67	935	15.7	24:00:00	6.73	11.67	166.0	00:00:00	
15/12/2013		3.70		47.92	11.57	189.27		0.45	0.00	3.00	13.22	29.77	23.21	938	14.3	20:40:10	7.20	12.81	154.8	00:00:00	
16/12/2013		5.09		46.26	15.81	195.52		0.35	0.03	8.48	13.70	31.00	22.69	928	14.9	24:00:00	6.80	11.96	168.2	00:00:00	
17/12/2013		6.28		43.99	13.47	193.94		0.22	0.22	2.47	13.55	31.18	23.14	938	14.9	24:00:00	6.91	12.83	162.5	00:00:00	
18/12/2013		4.98		46.91	9.42	193.15		0.22	0.25	2.47	13.22	30.47	23.70	942	14.7	24:00:00	7.21	13.40	159.3	00:00:00	
19/12/2013		5.50		44.96	11.40	194.35		0.26	0.09	3.40	12.85	28.73	23.38	950	14.1	23:59:40	7.53	13.72	162.0	00:00:00	
20/12/2013		8.44		41.37	13.61	185.38		0.14	0.02	2.20	12.62	27.60	23.45	954	13.6	24:00:00	7.67	13.96	156.0	00:00:00	
21/12/2013		5.78		46.89	12.31	189.47		0.12	0.00	2.68	12.71	25.10	21.77	977	12.1	24:00:00	7.94	13.67	154.5	00:00:00	
22/12/2013		6.56		45.44	9.83	190.68		0.11	0.00	4.03	12.32	25.02	20.39	972	12.2	23:42:30	7.44	14.51	151.6	00:00:00	
23/12/2013		6.16		43.11	21.54	183.43		0.38	0.00	4.61	12.91	25.35	20.59	972	12.2	23:42:30	7.44	14.51	151.6	00:00:00	
24/12/2013		4.24		43.11	17.34	184.98		0.33	0.01	11.32	12.91	25.35	20.59	972	12.2	23:42:30	7.44	14.51	151.6	00:00:00	
25/12/2013		3.94		41.02	17.14	183.70		0.31	0.00	4.58	13.02	23.58	18.73	964	11.7	16:13:50	7.38	13.18	158.0	00:00:00	
26/12/2013		6.31		43.68	21.09	177.86		0.58	0.00	4.67	12.44	26.67	20.51	968	11.7	16:13:50	7.38	13.18	158.0	00:00:00	
27/12/2013		6.91		36.04	27.83	170.35		0.33	0.00	5.29	12.44	24.15	20.65	980	11.9	24:00:00	7.88	12.38	158.1	00:00:00	
28/12/2013		8.44		37.29	20.76	176.98		0.33	0.04	5.66	12.26	22.44	19.58	986	11.2	24:00:00	8.05	13.69	159.5	00:00:00	
29/12/2013		5.88		38.46	16.34	177.44		0.18	0.10	16.00	11.96	21.07	16.99	986	10.4	24:00:00	8.31	14.67	155.2	00:00:00	
30/12/2013		8.18		38.12	20.68	174.41		0.20	0.20	4.48	13.10	22.78	17.63	978	10.6	24:00:00	7.33	12.86	148.6	00:00:00	
31/12/2013		9.06		30.77	10.37	188.78		0.36	0.21	2.95	12.37	26.50	22.74	930	13.5	15:16:20	7.49	12.89	156.2	00:00:00	
Min		2.13		30.77	7.12	170.35		0.04	0.00	2.20	11.96	21.07	17.63	910	10.4	15:16:20	6.34	11.21	148.6	00:00:00	
Max		9.06		48.59	27.83	195.52		0.58	0.42	16.00	14.08	34.18	24.79	986	16.3	24:00:00	8.31	14.67	181.2	00:00:00	
Moy/Cumul		5.15		43.92	14.11	185.45		0.25	0.12	4.82	13.05	28.40	22.37	951	13.8	23:21:50	7.36	13.94	164.1	00:00:00	
Nb moy inva		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE jour		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE 30 Min		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nb Dep S Max		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Les moyennes 1/2 superieures à la VLE ne sont pas prises en compte lors du calcul de la moyenne journaliere

SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES LIGNE 1

décembre 2013

Dates	Points significatifs	Dépassements		Mesures invalides	indisponibilité		
		Jours	Heures	Jours	analyseur	opacimetre	cumul
01/12/2013	1 valeur 10min CO>150mg/Nm3 (161,25)						
02/12/2013	RAS						
03/12/2013	RAS						
04/12/2013	RAS				1		1,0
05/12/2013	RAS						
06/12/2013	RAS						
07/12/2013	RAS						
08/12/2013	3 moy 10min CO>150mg/Nm3 (332,36/221,37 et 215,67)						
09/12/2013	1 valeur 10min CO>150mg/Nm3 (201,09)						
10/12/2013	RAS						
11/12/2013	RAS						
12/12/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (177,02)						
13/12/2013	RAS						
14/12/2013	RAS						
15/12/2013	RAS						
16/12/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (241,93)						
17/12/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (213,26)						
18/12/2013	RAS						
19/12/2013	RAS						
20/12/2013	RAS						
21/12/2013	RAS						
22/12/2013	RAS						
23/12/2013	3 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (192,86/263,54 et 188,58)						
24/12/2013	3 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (180,69/170,22 et 453,28)						
25/12/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (170,17)						
26/12/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (226,27)						
27/12/2013	5 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (209,93/261,12/321,75/205,97 et 239,81)						
28/12/2013	4 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (177,53/162,03/159,23 et 152,41)						
29/12/2013	4 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (357,75/209,25/210,94 et 193,80)						
30/12/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (179,79)						
31/12/2013	RAS						
Total mois		0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Total des mois précédents		1,0	14,0	0,0	12,0	4,5	12,0
Total annuel cumulé en heures/jours		1,0	14,0	0,0	13,0	4,5	13,0

UIOM SAINT SAULVE

Rapport Dreal Mois

01/12/2013 - 01/01/2014

Ligne 2 IC 95%	Process Ligne 2															Température degreC	Bypass J_2
	HCl Unité mg/Nm3	SO2 mg/Nm3	CO mg/Nm3	NOx mg/Nm3	COT mg/Nm3	HF mg/Nm3	NH3 mg/Nm3	Poussière mg/Nm3	O2_L2 %	Debit Sec L2 KNm3/h	Débit L11%	T2S Ligne2 degreC	Vitesse m/s	Marche Ligne2 min	CO2 %		
VLE Jour	10	60	50	200	200	10	20	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10
VLE 1/2 h	60	60	200	400	400	20	20	150	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Seuil Max																	
01/12/2013	7.60	44.68	15.91	185.05	0.65	0.09	2.98	10.23	28.73	30.90	935	14.3	24:00:00	10.32	14.70	179.5	00:00:00
02/12/2013	8.28	39.43	15.53	186.31	0.78	0.08	5.80	10.41	29.58	31.29	932	14.8	24:00:00	10.19	14.98	180.5	00:00:00
03/12/2013	7.94	31.48	13.93	184.79	0.62	0.13	3.59	10.61	28.79	30.09	928	14.3	23:44:50	10.04	14.67	175.5	00:00:00
04/12/2013	8.06	31.89	19.51	184.81	0.70	0.10	4.77	10.30	28.78	30.78	926	14.5	24:00:00	10.25	15.04	178.4	00:00:00
05/12/2013	8.21	37.25	18.41	184.32	0.71	0.10	9.38	10.73	28.47	29.34	921	14.4	23:57:50	9.86	14.62	180.7	00:00:00
06/12/2013	8.06	32.79	16.55	183.25	0.70	0.10	10.94	10.94	29.60	28.90	908	14.8	21:14:30	9.44	13.85	173.0	00:00:00
07/12/2013	8.22	37.64	14.08	184.01	0.64	0.13	5.64	10.71	28.45	29.29	919	14.2	24:00:00	9.89	14.29	177.5	00:00:00
08/12/2013	9.47	33.45	11.77	183.31	0.72	0.10	5.98	10.48	28.83	30.31	898	14.7	24:00:00	10.04	15.94	180.1	00:00:00
09/12/2013	7.86	29.45	17.30	184.59	0.81	0.10	7.42	10.78	28.61	29.32	896	14.7	17:26:40	9.68	16.70	156.7	00:00:00
10/12/2013	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	39.1	00:00:00
11/12/2013	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	46.8	00:00:00
12/12/2013	8.78	38.18	27.26	186.36	1.13	0.09	7.17	10.56	29.45	30.73	903	14.6	21:09:10	10.02	14.44	172.6	00:00:00
13/12/2013	8.60	31.79	19.19	187.71	0.90	0.09	4.66	10.47	29.13	30.63	914	14.8	23:59:50	10.10	14.48	183.6	00:00:00
14/12/2013	9.45	36.39	18.05	185.15	0.91	0.10	3.78	10.48	28.64	30.08	926	14.5	24:00:00	10.08	14.50	184.4	00:00:00
15/12/2013	9.57	37.26	10.96	185.21	0.88	0.09	3.59	10.13	27.62	30.01	931	13.9	24:00:00	10.44	15.10	178.0	00:00:00
16/12/2013	8.78	32.08	9.55	186.10	0.87	0.11	3.22	10.29	26.53	29.26	945	13.2	24:00:00	10.60	15.19	172.5	00:00:00
17/12/2013	9.56	30.69	15.98	193.96	0.83	0.10	7.09	10.49	28.03	30.01	937	14.1	24:00:00	10.28	14.85	176.9	00:00:00
18/12/2013	9.44	33.44	22.73	183.61	0.90	0.10	3.22	10.24	27.74	29.82	932	14.0	24:00:00	10.27	14.78	177.0	00:00:00
19/12/2013	9.43	35.57	18.23	184.98	0.90	0.10	7.66	10.18	27.44	29.69	935	14.0	23:59:40	10.33	14.60	178.3	00:00:00
20/12/2013	9.44	33.40	15.40	186.52	0.87	0.09	9.48	10.29	28.46	30.47	938	14.3	24:00:00	10.28	14.97	175.8	00:00:00
21/12/2013	9.18	40.08	14.83	186.83	0.88	0.09	9.16	10.43	27.83	29.38	936	13.9	24:00:00	10.10	14.35	174.7	00:00:00
22/12/2013	9.06	41.29	19.94	188.95	0.88	0.10	10.69	10.49	28.11	29.52	933	14.2	24:00:00	9.97	14.53	177.1	00:00:00
23/12/2013	8.47	39.97	20.91	187.24	0.85	0.11	11.37	10.49	26.99	28.52	932	13.7	23:42:30	10.03	14.45	177.3	00:00:00
24/12/2013	8.20	42.46	18.70	186.30	0.92	0.11	16.48	10.46	26.99	28.52	925	13.2	24:00:00	9.70	13.77	179.4	00:00:00
25/12/2013	8.48	42.94	13.69	191.58	0.97	0.10	16.48	10.76	26.51	26.17	925	13.2	24:00:00	9.70	13.77	179.4	00:00:00
26/12/2013	8.65	40.16	12.57	188.87	0.99	0.10	14.04	10.29	26.51	28.39	934	13.8	24:00:00	10.10	14.02	183.8	00:00:00
27/12/2013	8.19	36.47	14.15	186.43	0.94	0.10	12.92	10.28	27.20	29.14	936	14.2	24:00:00	10.17	14.42	186.1	00:00:00
28/12/2013	9.23	34.66	12.53	187.62	1.24	0.11	13.05	10.43	26.86	28.37	934	14.1	24:00:00	10.06	14.32	189.2	00:00:00
29/12/2013	9.17	34.66	11.09	187.13	0.98	0.11	12.50	10.42	28.27	29.88	934	14.8	24:00:00	10.07	14.43	188.9	00:00:00
30/12/2013	9.09	35.74	12.06	188.33	1.04	0.11	17.34	10.80	29.74	30.30	923	15.3	24:00:00	9.72	13.77	191.6	00:00:00
31/12/2013	9.04	31.96	9.56	185.99	0.91	0.14	12.88	10.35	28.67	29.76	928	14.7	24:00:00	9.90	14.06	189.8	00:00:00
Min	7.60	29.45	9.55	183.25	0.62	0.08	2.98	9.96	25.57	26.17	896	13.2	00:00:00	9.44	13.77	39.1	00:00:00
Max	9.57	44.68	27.26	193.96	1.24	0.14	17.34	11.21	29.74	31.29	945	15.3	24:00:00	10.60	16.70	191.6	00:00:00
Moy/Cumul	8.74	35.94	15.87	186.39	0.87	0.10	8.67	10.46	28.15	29.65	927	14.3	25j 11:45:00	10.07	14.62	170.8	00:00:00
Nb moy lavis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE Jour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE 30 Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nb Dep S Max	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Les moyennes 1/2 superieures à la VLE ne sont pas prises en compte lors du calcul de la moyenne journaliere

SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES LIGNE 2

décembre 2013

Dates	Points significatifs	Dépassements		Mesures invalides	indisponibilité		
		Jours	Heures	Jours	analyseur	opacimetre	cumul
01/12/2013	RAS						
02/12/2013	RAS						
03/12/2013	RAS						
04/12/2013	RAS				0,5	0,5	0,5
05/12/2013	2 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (153,02 et 226,91)						
06/12/2013	RAS						
07/12/2013	RAS						
08/12/2013	RAS						
09/12/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (162,15)				0,50		0,50
10/12/2013	RAS						
11/12/2013	RAS						
12/12/2013	2 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (190,85 et 165,55)						
13/12/2013	RAS						
14/12/2013	RAS						
15/12/2013	RAS						
16/12/2013	RAS						
17/12/2013	RAS						
18/12/2013	RAS						
19/12/2013	RAS						
20/12/2013	RAS						
21/12/2013	RAS						
22/12/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (201,78)						
23/12/2013	2 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (175,26 et 219,43)						
24/12/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (154,70)						
25/12/2013	RAS						
26/12/2013	1 valeur10minCO>150mg/Nm3 (173,83)						
27/12/2013	RAS						
28/12/2013	RAS						
29/12/2013	RAS						
30/12/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (159,33)						
31/12/2013	RAS						
Total mois		0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	1,0
Total des mois précédents		3,0	4,0	0,0	5,5	4,5	6,5
Total annuel cumulé en heures/jours		3,0	4,0	0,0	6,5	5,0	7,5

UIOM SAINT SAULVE

Ligne 3 IC 95%		Processus Ligne 3												Bypass L3				
		ECI mg/Nm3	SO2 mg/Nm3	CO mg/Nm3	NOx mg/Nm3	COT mg/Nm3	HF mg/Nm3	NH3 mg/Nm3	Poussière mg/Nm3	O2 L3 %	Debit Sec L3 KNm3/h	Debit 11% KNm3/h	T2S Ligne3 degreC		Vitesse m/s	Marche Ligne3 min	CO2 %	H2O L3 %
Unité	VLE jour	VLE 1/2 h	Seuil Max	10	60	50	200	200	10	20	1	30	10	30	150	10	10	10
01/12/2013	3.19	46.06	17.39	188.37	1.17	0.09	4.24	12.75	30.52	25.08	953	14.5	24:00:00	10.42	14.69	157.4	00:00:00	
02/12/2013	4.04	48.95	15.06	196.66	1.14	0.09	3.39	12.79	30.96	25.36	949	14.8	11:51:10	10.35	14.84	126.2	00:00:00	
03/12/2013	Arret	Arret	Arret	Arret	Arret	Arret	Indispo	Arret	Arret	Arret	Arret	Arret	Arret	Arret	Arret	Arret	00:00:00	
04/12/2013	7.05	42.02	13.85	187.25	2.06	0.14	8.23	12.05	30.14	26.89	935	14.7	08:59:40	11.08	16.06	106.2	00:00:00	
05/12/2013	8.12	43.86	14.85	193.34	1.30	0.12	6.13	11.89	28.35	25.81	938	14.1	24:00:00	11.25	15.92	166.9	00:00:00	
06/12/2013	8.85	40.67	14.76	194.80	1.45	0.12	4.58	12.29	29.76	25.86	938	14.7	23:15:30	10.88	15.10	169.0	00:00:00	
07/12/2013	8.19	47.60	12.95	192.45	1.44	0.11	3.30	12.03	29.13	26.09	928	14.4	24:00:00	11.08	15.39	167.5	00:00:00	
08/12/2013	8.91	46.51	12.99	192.00	1.33	0.10	3.19	11.86	29.19	26.65	927	14.6	24:00:00	11.19	15.74	172.5	00:00:00	
09/12/2013	8.46	39.75	14.43	182.09	1.26	0.11	6.00	12.45	30.68	26.18	916	15.1	24:00:00	10.63	15.26	167.7	00:00:00	
10/12/2013	8.90	27.32	12.59	194.44	1.34	0.10	3.43	11.74	29.48	27.27	935	14.7	24:00:00	11.42	17.10	171.0	00:00:00	
11/12/2013	9.01	28.96	12.87	193.14	1.45	0.10	2.60	11.56	28.96	27.35	943	14.4	24:00:00	11.62	16.78	166.5	00:00:00	
12/12/2013	8.92	33.65	14.16	187.51	1.45	0.09	3.43	11.75	27.80	25.66	946	13.7	24:00:00	11.43	16.59	159.7	00:00:00	
13/12/2013	8.96	23.14	12.57	192.76	1.46	0.08	1.79	11.39	27.64	26.52	948	13.9	23:59:50	11.84	16.81	167.3	00:00:00	
14/12/2013	9.51	29.28	12.77	184.13	1.45	0.09	2.38	11.70	28.01	26.02	946	14.1	21:20:50	11.47	16.66	168.6	00:00:00	
15/12/2013	8.41	28.79	11.83	194.91	1.51	0.09	1.40	11.79	28.85	26.55	935	14.2	24:00:00	11.39	16.51	161.3	00:00:00	
16/12/2013	9.53	29.68	12.81	193.19	1.43	0.07	1.99	11.81	28.60	26.50	934	14.4	24:00:00	11.39	16.43	164.5	00:00:00	
17/12/2013	8.93	25.24	12.80	195.08	1.36	0.07	1.56	11.73	28.60	26.50	939	14.4	24:00:00	11.48	16.51	170.3	00:00:00	
18/12/2013	8.85	27.94	13.20	193.71	1.36	0.07	1.52	11.84	29.53	26.99	939	14.9	24:00:00	11.35	16.68	166.5	00:00:00	
19/12/2013	9.46	29.37	13.97	192.35	1.21	0.09	2.33	11.98	29.43	26.51	939	14.9	23:59:40	11.23	16.17	166.2	00:00:00	
20/12/2013	9.57	25.90	12.90	193.68	1.36	0.07	1.56	11.74	29.42	27.21	941	14.8	24:00:00	11.47	16.80	168.8	00:00:00	
21/12/2013	9.47	30.60	12.78	190.01	1.29	0.06	1.34	12.00	29.23	26.86	938	14.4	24:00:00	11.40	16.10	162.0	00:00:00	
22/12/2013	9.72	32.70	13.28	196.33	1.29	0.07	1.80	11.80	29.77	26.77	935	14.9	24:00:00	11.17	16.16	166.4	00:00:00	
23/12/2013	9.48	37.92	14.06	197.03	1.25	0.08	3.44	12.24	30.69	26.88	930	15.6	23:42:30	10.90	15.75	169.4	00:00:00	
24/12/2013	7.96	40.88	15.24	192.11	1.22	0.10	8.70	12.46	29.43	25.14	946	15.0	24:00:00	10.75	15.60	166.4	00:00:00	
25/12/2013	9.29	39.56	13.27	186.24	1.31	0.11	8.85	12.17	27.49	25.14	946	15.0	24:00:00	10.97	15.59	168.5	00:00:00	
26/12/2013	8.73	30.82	13.60	195.65	1.43	0.10	8.39	11.90	28.64	24.25	960	14.1	24:00:00	10.75	15.60	166.4	00:00:00	
27/12/2013	8.74	28.36	16.60	195.85	1.54	0.09	6.53	12.31	30.30	26.05	952	15.0	24:00:00	11.23	16.42	174.5	00:00:00	
28/12/2013	9.29	26.74	15.92	195.83	1.50	0.10	7.87	12.17	30.93	26.29	943	15.5	24:00:00	10.83	16.41	165.7	00:00:00	
29/12/2013	9.48	28.28	14.76	188.80	1.54	0.10	6.36	12.25	31.55	27.28	937	16.0	24:00:00	10.99	16.48	170.0	00:00:00	
30/12/2013	9.52	27.89	14.82	188.44	1.50	0.10	7.41	12.23	31.01	27.19	939	15.9	24:00:00	10.92	16.13	168.1	00:00:00	
31/12/2013	9.04	27.95	14.42	190.57	1.34	0.16	5.35	12.06	31.01	27.69	938	16.5	24:00:00	11.15	15.79	177.2	00:00:00	
Min	3.19	23.14	11.83	182.09	1.14	0.06	1.34	11.39	27.49	24.25	916	13.7	00:00:00	10.35	14.69	133.6	00:00:00	
Max	9.72	48.95	17.39	197.03	2.06	0.16	8.85	12.79	31.55	27.69	960	16.5	24:00:00	11.84	16.81	193.2	00:00:00	
Moy/Cumul	8.59	33.88	13.92	191.96	1.39	0.10	4.30	12.02	29.52	26.44	939	14.8	28j 17:09:10	11.14	16.03	160.6	00:00:00	
Nb moy lava	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE Jour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE 30 Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nb Dep S Max	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Les moyennes 1/2 superieures à la VLE ne sont pas prises en compte lors du calcul de la moyenne journaliere

SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES LIGNE 3

décembre 2013

Dates	Points significatifs	Dépassements		Mesures invalides	Indisponibilité		
		Jours	Heures	Jours	analyseur	opacimetre	cumul
01/12/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (168,29)						
02/12/2013	RAS						
03/12/2013	RAS						
04/12/2013	RAS						
05/12/2013	RAS						
06/12/2013	RAS						
07/12/2013	RAS						
08/12/2013	RAS						
09/12/2013	RAS						
10/12/2013	RAS						
11/12/2013	RAS						
12/12/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (150,04)						
13/12/2013	RAS						
14/12/2013	RAS						
15/12/2013	RAS						
16/12/2013	RAS						
17/12/2013	RAS						
18/12/2013	RAS						
19/12/2013	RAS						
20/12/2013	RAS						
21/12/2013	RAS						
22/12/2013	RAS						
23/12/2013	RAS						
24/12/2013	RAS						
25/12/2013	RAS						
26/12/2013	RAS						
27/12/2013	RAS						
28/12/2013	RAS						
29/12/2013	RAS						
30/12/2013	RAS						
31/12/2013	RAS						
Total mois		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total des mois précédents		5,0	8,0	0,0	12,0	12,5	21,5
Total annuel cumulé en heures/jours		5,0	8,0	0,0	12,0	12,5	21,5