

UIOM SAINT SAULVE

Rapport Dreal Mois

Septembre 2013

Ligne 1 C 95%		Process Ligne 1																	
Unité	HCl	SO2	CO	NOx	COT	HF	NH3	Poussière	O2_L1	Debit Sec L1	Débit (11%	TXS Ligne1	Vitesse	Marche Ligne1	CO2	H2O_L1	Température	Bypass_L1	
VLE Jour	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%	KNm3/h	KNm3/h	degrC	m/s	min	%	%	degrC	5	
VLE 12 h		50	200	50	200	10	1	30	10										
Seuil Max		60	400	100	400	20	4	150	30										
01/09/2013	2.02	45.79	16.77	16.77	180.98	0.67	0.02	8.69	13.12	28.85	22.68	920	14.1	23:58:50	7.33	11.98	179.3	00:00:00	
02/09/2013	2.84	42.87	24.15	24.15	169.68	0.60	0.05	13.26	12.70	28.28	23.46	938	14.1	23:17:50	7.66	13.08	180.9	00:00:00	
03/09/2013	6.68	39.42	13.48	13.48	170.84	0.38	0.01	5.77	12.22	27.15	23.78	948	13.6	24:00:00	8.09	13.79	181.9	00:00:00	
04/09/2013	3.37	41.66	15.21	15.21	168.38	0.50	0.04	5.24	11.81	25.70	23.58	964	13.0	24:00:00	8.46	14.56	180.8	00:00:00	
05/09/2013	3.56	41.76	23.64	23.64	169.01	0.79	0.04	10.08	12.37	25.41	21.87	952	12.8	23:11:30	7.97	13.34	181.6	00:00:00	
06/09/2013	4.62	41.24	19.22	19.22	179.08	0.83	0.06	6.71	12.50	27.64	23.30	973	13.9	23:58:20	7.87	13.22	178.6	00:00:00	
07/09/2013	3.92	43.05	9.33	9.33	187.78	0.64	0.09	4.91	12.80	28.58	23.37	961	14.1	24:00:00	7.62	12.38	179.6	00:00:00	
08/09/2013	3.09	42.26	10.49	10.49	184.35	0.67	0.05	6.76	12.21	26.84	23.52	950	13.4	24:00:00	8.10	13.57	177.8	00:00:00	
09/09/2013	3.65	42.07	19.59	19.59	173.01	0.68	0.11	4.95	12.04	26.26	23.49	957	13.1	24:00:00	8.23	13.96	173.9	00:00:00	
10/09/2013	4.32	41.24	15.35	15.35	181.49	0.44	0.06	7.99	12.28	28.06	24.37	959	14.1	24:00:00	8.04	13.96	176.9	00:00:00	
11/09/2013	3.69	40.74	12.23	12.23	197.05	0.53	0.09	8.76	12.50	28.58	24.27	950	14.6	24:00:00	7.84	13.97	182.4	00:00:00	
12/09/2013	4.02	39.93	14.98	14.98	179.91	0.46	0.09	5.88	12.08	27.35	24.37	961	13.9	24:00:00	8.22	14.61	178.3	00:00:00	
13/09/2013	3.92	43.83	14.71	14.71	170.89	0.50	0.08	6.78	11.84	26.38	24.13	968	13.4	24:00:00	8.40	15.03	175.3	00:00:00	
14/09/2013	4.00	45.26	18.42	18.42	170.51	0.36	0.03	9.58	11.92	25.51	23.12	968	12.8	24:00:00	8.35	14.63	171.4	00:00:00	
15/09/2013	3.79	43.43	14.70	14.70	165.47	0.25	0.02	7.13	12.01	25.86	23.22	967	13.0	24:00:00	8.24	14.38	171.6	00:00:00	
16/09/2013	4.02	44.48	21.08	21.08	177.25	0.25	0.03	17.51	12.52	27.47	23.12	963	13.9	24:00:00	7.82	13.96	172.3	00:00:00	
17/09/2013	4.09	45.92	20.98	20.98	177.30	0.49	0.05	5.15	13.08	28.29	23.87	965	14.3	24:00:00	7.83	13.94	173.3	00:00:00	
18/09/2013	6.27	45.81	14.71	14.71	178.67	0.55	0.06	4.64	13.08	30.04	23.64	964	15.2	24:00:00	7.40	13.58	175.2	00:00:00	
19/09/2013	7.50	43.19	11.64	11.64	182.95	0.33	0.03	4.59	12.13	27.25	24.16	975	13.9	24:00:00	8.20	14.84	175.3	00:00:00	
20/09/2013	8.38	43.19	10.83	10.83	179.21	0.57	0.07	3.93	12.14	26.83	23.76	972	13.6	24:00:00	8.21	14.77	175.8	00:00:00	
21/09/2013	6.54	45.50	12.94	12.94	180.14	0.62	0.04	6.56	12.57	27.65	23.05	964	13.8	24:00:00	7.85	14.32	176.8	00:00:00	
22/09/2013	6.16	46.87	12.26	12.26	178.93	0.58	0.06	5.87	12.30	26.37	22.81	975	13.2	24:00:00	8.01	14.85	177.3	00:00:00	
23/09/2013	7.48	42.57	10.71	10.71	184.11	0.44	0.07	7.71	12.52	27.17	22.95	953	13.6	23:59:30	7.82	14.31	178.1	00:00:00	
24/09/2013	8.98	43.17	13.61	13.61	181.62	0.71	0.07	5.97	12.73	28.35	23.41	943	14.3	24:00:00	7.68	14.40	178.5	00:00:00	
25/09/2013	7.28	45.70	14.35	14.35	185.34	0.65	0.05	6.82	12.76	28.49	23.45	941	14.5	24:00:00	7.60	14.20	179.5	00:00:00	
26/09/2013	4.67	47.88	12.99	12.99	182.23	0.43	0.02	7.48	13.17	29.88	23.31	953	14.8	22:54:40	7.28	13.08	176.2	00:00:00	
27/09/2013	5.38	47.85	11.82	11.82	183.72	0.37	0.01	8.46	13.47	31.18	23.40	951	15.5	24:00:00	7.05	12.77	176.2	00:00:00	
28/09/2013	3.85	47.95	12.69	12.69	189.31	0.60	0.01	12.15	13.35	29.88	22.76	947	14.9	23:56:10	7.10	12.78	176.1	00:00:00	
29/09/2013	2.46	47.00	10.06	10.06	191.72	0.25	0.02	14.11	13.68	31.23	22.72	936	15.6	24:00:00	6.77	11.74	179.8	00:00:00	
30/09/2013	3.13	45.32	10.09	10.09	184.97	0.67	0.02	12.57	14.63	30.95	19.74	932	14.5	23:43:40	5.88	10.49	183.8	00:00:00	
Min	2.02	39.42	9.33	9.33	165.47	0.25	0.00	3.93	11.81	25.41	19.74	920	12.8	22:54:40	5.88	10.49	171.4	00:00:00	
Max	8.98	47.95	24.15	24.15	197.05	0.83	0.11	17.51	14.63	31.23	24.37	975	15.6	24:00:00	8.46	15.03	183.8	00:00:00	
Moy/Cumul	4.79	43.92	14.77	14.77	179.53	0.52	0.05	7.87	12.60	27.92	23.29	956	14.0	29j 21:02:30	7.76	13.67	177.5	00:00:00	
Nb moy lsva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE Jour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE 30 Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nb Dep S Max	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Les moyennes 1/2 superieures à la VLE ne sont pas prises en compte lors du calcul de la moyenne journaliere

SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES LIGNE 1

septembre 2013

Dates	Points significatifs	Dépassements		Mesures invalides	indisponibilité		
		Jours	Heures	Jours	analyseur	opacimetre	cumul
01/09/2013	1 valeur 10 minCO>150mg/Nm3 (183,82)						
02/09/2013	5 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (234,82/151,44/216,03/176,63 et 219,7 mg/Nm3)						
03/09/2013	RAS						
04/09/2013	RAS						
05/09/2013	2 valeurs 10min CO> 150mg/Nm3 (379,08 et 157,91)						
06/09/2013	2 valeurs 10min CO> 150mg/Nm3 (217,76 et 183,06)						
07/09/2013	RAS						
08/09/2013	RAS						
09/09/2013	RAS						
10/09/2013	RAS						
11/09/2013	RAS						
12/09/2013	RAS						
13/09/2013	1 valeur 10 minCO>150mg/Nm3 (181,10)						
14/09/2013	RAS						
15/09/2013	RAS						
16/09/2013	RAS						
17/09/2013	RAS						
18/09/2013	RAS						
19/09/2013	RAS						
20/09/2013	RAS						
21/09/2013	RAS				0,5	0,5	0,50
22/09/2013	RAS						
23/09/2013	RAS						
24/09/2013	RAS						
25/09/2013	RAS						
26/09/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (261,07)						
27/09/2013	RAS						
28/09/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (175,24)						
29/09/2013	RAS						
30/09/2013	RAS						
Total mois		0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Total des mois précédents		1,0	9,0	0,0	7,5	3,5	7,5
Total annuel cumulé en heures/jours		1,0	9,0	0,0	8,0	4,0	8,0

UIOM SAINT SAULVE

Rapport Dreal Mois

Septembre 2013

Ligne 2 IC 95%		Process Ligne 2																	
Unité	HCl	SO2	CO	NOx	COT	HF	NH3	Poussière	O2_L2	Debit Sec L2	Débit 11%	T2S Ligne2	Vitesse	Marche Ligne2	CO2	H2O_L2	Température	Bypass_L2	
VLE Jour	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%	KNm3/h	KNm3/h	degreC	m/s	min	%	%	degreC	%	
VLE 12 h	60	10	50	50	200	10	1	30	10	4	30	10	30	150	10	30	150	3	
Seuil Max																			
01/09/2013	5.31	45.97	20.70	186.10	0.70	0.06	0.06	5.10	11.43	31.04	29.68	889	15.4	24:00:00	9.18	12.17	192.8	00:00:00	
02/09/2013	5.25	37.92	17.95	180.66	0.68	0.06	0.06	3.17	11.10	28.29	28.95	908	14.5	23:38:30	9.49	13.51	184.0	00:00:00	
03/09/2013	6.69	43.92	25.91	183.92	0.70	0.06	0.06	3.17	10.72	28.60	29.36	904	14.1	24:00:00	9.89	13.73	183.7	00:00:00	
04/09/2013	8.04	43.82	23.23	185.39	0.74	0.06	0.06	4.21	10.53	27.87	29.13	912	14.0	24:00:00	10.08	14.54	186.4	00:00:00	
05/09/2013	3.39	25.97	24.18	185.97	0.77	0.08	0.08	8.14	11.30	28.33	27.41	896	14.3	23:40:10	9.29	13.32	188.5	00:00:00	
06/09/2013	5.48	29.98	21.64	193.68	0.65	0.09	0.09	3.58	10.31	27.52	29.42	917	14.1	24:00:00	10.32	14.60	186.9	00:00:00	
07/09/2013	6.06	44.58	17.20	179.53	0.73	0.08	0.08	5.25	11.23	29.63	28.77	905	14.8	24:00:00	9.44	12.92	188.1	00:00:00	
08/09/2013	7.03	47.60	16.90	192.05	0.78	0.09	0.09	6.00	10.60	28.51	29.57	914	14.3	24:00:00	10.03	13.55	187.9	00:00:00	
09/09/2013	7.61	46.16	20.80	184.61	0.73	0.07	0.07	4.46	10.37	28.88	30.66	920	14.7	24:00:00	10.21	14.23	187.4	00:00:00	
10/09/2013	7.05	37.09	16.87	183.09	0.76	0.08	0.08	4.80	10.86	29.99	30.31	910	15.4	24:00:00	9.73	13.84	190.3	00:00:00	
11/09/2013	4.78	27.51	17.45	190.83	0.67	0.06	0.06	3.33	11.12	30.21	29.82	916	15.5	24:00:00	9.47	13.91	191.9	00:00:00	
12/09/2013	8.18	32.48	20.74	188.05	0.61	0.07	0.07	2.50	10.88	29.65	30.86	935	15.1	24:00:00	9.73	14.16	189.0	00:00:00	
13/09/2013	7.78	37.43	20.38	184.20	0.61	0.06	0.06	7.07	10.11	27.91	30.35	926	14.2	24:00:00	10.46	15.58	181.9	00:00:00	
14/09/2013	8.68	43.49	18.98	185.25	0.66	0.07	0.07	8.15	10.24	27.25	28.15	930	13.9	24:00:00	10.33	15.33	179.2	00:00:00	
15/09/2013	9.05	40.58	28.32	179.61	0.68	0.07	0.07	7.57	10.61	27.16	28.42	928	13.7	24:00:00	9.96	14.69	178.1	00:00:00	
16/09/2013	9.21	41.58	16.24	185.14	0.72	0.07	0.07	11.27	10.38	26.81	28.10	943	13.4	24:00:00	10.09	15.11	178.6	00:00:00	
17/09/2013	9.74	38.38	19.72	185.55	0.87	0.07	0.07	6.18	11.08	26.20	28.10	943	13.4	24:00:00	10.28	15.11	177.5	00:00:00	
18/09/2013	9.68	35.57	18.04	182.81	0.87	0.07	0.07	5.40	11.19	27.84	27.20	922	14.2	16:18:00	9.51	14.83	177.9	00:00:00	
19/09/2013	9.44	36.86	15.93	179.50	1.23	0.10	0.08	9.79	10.79	27.60	28.10	925	14.1	03:15:40	9.39	14.87	167.8	00:00:00	
20/09/2013	7.59	40.67	23.45	183.11	1.34	0.08	0.08	5.40	11.19	27.84	27.20	922	14.2	16:18:00	9.39	14.87	177.9	00:00:00	
21/09/2013	9.40	36.99	17.64	186.63	0.93	0.07	0.07	5.66	10.73	28.66	29.41	929	14.6	24:00:00	9.91	14.85	188.0	00:00:00	
22/09/2013	9.84	38.81	16.02	187.06	0.83	0.07	0.07	3.78	10.52	28.76	30.12	930	14.6	24:00:00	10.07	14.90	191.2	00:00:00	
23/09/2013	9.29	41.65	16.35	185.80	0.84	0.07	0.07	8.34	10.76	29.02	29.69	925	14.7	24:00:00	9.81	14.63	190.5	00:00:00	
24/09/2013	9.14	42.92	14.27	183.94	0.87	0.07	0.07	7.00	10.63	29.71	29.71	929	14.8	24:00:00	9.93	14.82	190.4	00:00:00	
25/09/2013	9.42	37.99	12.46	187.80	0.83	0.07	0.07	7.60	10.70	28.69	29.25	933	14.7	24:00:00	9.87	14.91	190.5	00:00:00	
26/09/2013	9.01	45.60	12.13	185.63	0.89	0.08	0.08	4.94	10.48	28.88	30.37	936	15.0	24:00:00	10.09	14.93	191.2	00:00:00	
27/09/2013	8.62	45.95	11.78	187.12	0.89	0.08	0.08	6.35	10.87	30.68	31.02	927	15.8	24:00:00	9.73	14.52	190.7	00:00:00	
28/09/2013	8.28	44.82	10.08	190.09	0.88	0.08	0.08	1.42	10.53	29.39	30.77	930	15.2	24:00:00	9.99	14.57	190.1	00:00:00	
29/09/2013	7.44	48.56	12.70	192.51	0.84	0.08	0.08	1.98	10.99	30.23	30.20	925	15.5	24:00:00	9.49	13.36	190.3	00:00:00	
30/09/2013	7.67	46.28	13.23	187.16	0.70	0.07	0.07	3.70	11.34	30.31	29.23	910	15.5	24:00:00	9.22	12.98	193.0	00:00:00	
Min	3.39	25.97	10.08	179.50	0.61	0.06	0.06	1.42	10.11	26.20	27.20	889	13.4	03:15:40	9.18	12.17	192.8	00:00:00	
Max	9.84	48.56	28.32	193.68	1.34	0.10	0.10	11.27	11.43	31.04	31.02	943	15.8	24:00:00	10.46	15.58	193.0	00:00:00	
Moy/Cumul	7.81	40.24	18.04	185.76	0.81	0.07	0.07	5.68	10.76	28.70	29.32	921	14.6	28J 18:52:20	9.83	14.30	183.3	00:00:00	
Nb moy inva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE Jour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE 30 Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nb Dep 5 Max	1																		

Les moyennes 1/2 supérieures à la VLE ne sont pas prises en compte lors du calcul de la moyenne journalière

SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES LIGNE 2

septembre 2013

Dates	Points significatifs	Dépassements		Mesures Invalides	indisponibilité		
		Jours	Heures	Jours	analyseur	opacimetre	cumul
01/09/2013	RAS						
02/09/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (436,35)						
03/09/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (150,25)						
04/09/2013	RAS						
05/09/2013	RAS						
06/09/2013	RAS						
07/09/2013	RAS						
08/09/2013	RAS						
09/09/2013	RAS						
10/09/2013	RAS						
11/09/2013	RAS						
12/09/2013	RAS						
13/09/2013	RAS						
14/09/2013	RAS						
15/09/2013	3 valeurs 10min CO>150mg/Nm3 (192 / 206,19 et 162,94)						
16/09/2013	RAS						
17/09/2013	2 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (164,64 et 158,68)						
18/09/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (193,82)						
19/09/2013	RAS						
20/09/2013	RAS						
21/09/2013	RAS						
22/09/2013	RAS						
23/09/2013	RAS						
24/09/2013	1 valeur 10min CO > 150mg/Nm3 (212,13)						
25/09/2013	RAS						
26/09/2013	RAS						
27/09/2013	RAS						
28/09/2013	RAS						
29/09/2013	1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (151,51)						
30/09/2013	RAS						
Total mois		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total des mois précédents		2,0	3,0	0,0	4,0	2,5	4,5
Total annuel cumulé en heures/jours		2,0	3,0	0,0	4,0	2,5	4,5

UIOM SAINT SAULVE

Rapport Dreal Mois

Septembre 2013

Ligne 3 IC 95%		Process Ligne 3																	
Unité	HCl	SO2	CO	NOx	COT	HF	NH3	Poussière	O2_L3	Debit Soc L3	Débit L1%	T2S Ligne3	Vitesse	Marche	CO2	H2O_L3	Température	Bypass_L3	
VLE 1/2 h	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%	KNm3/h	KNm3/h	degreC	ms	min	%	%	degreC	\$	
Seuil Max	60	50	200	50	400	10	4	30	10	30	150	30	20	20	20	20	20	20	
01/09/2013	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	Arrêt	Arrêt	34,6	00:00:00
02/09/2013	6,89	34,42	181,84	38,05	181,84	2,01	0,14	16,90	13,96	33,97	23,67	930	15,6	12,29:20	9,06	13,08	133,9	00:00:00	
03/09/2013	9,02	41,75	191,85	18,08	191,85	1,72	0,11	2,81	13,13	34,72	27,27	923	16,5	24:00:00	9,89	14,19	163,4	00:00:00	
04/09/2013	9,04	38,79	15,26	17,87	184,23	1,68	0,10	3,77	13,07	34,46	26,21	933	16,6	23:43:50	9,71	14,51	163,9	00:00:00	
05/09/2013	6,47	34,75	184,23	17,87	184,23	1,68	0,10	4,45	13,01	30,46	24,40	943	14,7	19:50:20	9,99	14,42	158,3	00:00:00	
06/09/2013	7,39	34,32	187,66	14,38	187,66	1,79	0,10	3,42	13,08	32,85	25,98	940	16,1	22:58:40	10,03	14,50	166,7	00:00:00	
07/09/2013	6,65	39,05	188,32	22,78	188,32	1,83	0,09	4,35	13,43	33,54	25,30	934	16,2	24:00:00	9,70	13,74	165,5	00:00:00	
08/09/2013	6,68	41,40	193,28	14,98	193,28	1,61	0,09	5,23	13,34	34,65	26,46	930	16,7	24:00:00	9,77	13,93	165,8	00:00:00	
09/09/2013	5,71	40,09	197,32	19,38	197,32	1,77	0,10	5,42	13,59	35,04	25,86	935	16,9	22:59:00	9,55	13,80	163,9	00:00:00	
10/09/2013	4,16	37,79	178,13	21,40	178,13	1,93	0,11	7,25	32,73	34,86	24,86	958	15,6	05:38:50	9,77	14,38	128,0	00:00:00	
11/09/2013	7,46	34,41	187,25	27,15	187,25	1,97	0,11	13,03	13,84	34,61	24,67	949	16,5	23:52:40	9,23	14,13	156,0	00:00:00	
12/09/2013	8,29	36,42	173,65	22,71	173,65	1,78	0,11	5,91	13,55	34,70	25,77	949	16,6	24:00:00	9,55	14,59	158,1	00:00:00	
13/09/2013	8,82	40,40	182,16	14,16	182,16	1,79	0,10	5,97	13,27	33,34	25,70	948	16,2	24:00:00	9,74	15,21	160,2	00:00:00	
14/09/2013	9,50	39,58	168,81	16,81	176,19	1,82	0,10	5,26	13,27	33,65	25,93	948	16,6	24:00:00	9,68	15,37	165,0	00:00:00	
15/09/2013	9,24	29,84	172,85	16,97	172,85	1,89	0,15	10,69	13,54	33,57	25,00	974	17,0	24:00:00	9,36	16,60	166,5	00:00:00	
16/09/2013	8,06	28,99	188,72	24,95	188,72	2,28	0,18	2,22	14,04	33,55	23,30	970	17,1	15:17:30	8,77	17,92	140,3	00:00:00	
17/09/2013	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	Arrêt	Arrêt	36,7	00:00:00	
18/09/2013	9,39	30,69	193,23	16,02	193,23	2,19	0,13	6,59	13,27	33,96	26,23	924	16,8	04:52:40	9,86	14,96	80,0	00:00:00	
19/09/2013	9,15	28,86	190,82	24,44	190,82	1,92	0,13	8,36	13,65	33,44	24,49	943	16,2	24:00:00	9,40	14,41	157,8	00:00:00	
20/09/2013	9,71	24,81	186,30	16,72	186,30	1,81	0,12	7,75	13,57	33,13	24,53	952	16,0	24:00:00	9,46	14,61	160,7	00:00:00	
21/09/2013	9,62	28,97	192,43	19,26	192,43	1,80	0,12	5,33	13,38	34,60	26,31	947	16,7	24:00:00	9,60	14,67	164,3	00:00:00	
22/09/2013	9,74	31,40	166,58	16,58	191,64	1,81	0,11	4,71	13,42	33,56	25,42	944	16,0	24:00:00	9,51	14,88	160,8	00:00:00	
23/09/2013	9,20	35,01	193,46	18,84	187,79	1,88	0,11	10,44	13,85	35,08	25,04	949	16,6	24:00:00	9,10	14,43	156,9	00:00:00	
24/09/2013	9,22	30,09	188,79	18,84	187,79	1,86	0,11	5,52	13,69	33,87	24,69	954	16,3	24:00:00	9,31	14,72	159,5	00:00:00	
25/09/2013	9,19	28,05	22,22	22,22	189,81	1,85	0,11	4,61	13,68	31,17	24,23	964	16,2	24:00:00	9,32	14,99	164,8	00:00:00	
26/09/2013	9,07	30,47	15,90	15,90	194,77	1,83	0,11	5,87	13,86	32,96	23,43	955	16,2	24:00:00	9,14	14,85	166,9	00:00:00	
27/09/2013	8,67	31,72	18,87	18,87	192,96	1,75	0,12	7,29	13,99	34,08	23,89	948	16,6	24:00:00	9,08	14,59	163,6	00:00:00	
28/09/2013	7,90	39,18	192,86	19,40	192,86	1,83	0,11	1,78	13,92	34,84	24,65	940	16,7	12:15:40	9,12	14,38	118,6	00:00:00	
29/09/2013	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	Arrêt	Arrêt	30,5	00:00:00	
30/09/2013	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	Arrêt	Arrêt	25,8	00:00:00	
Min	4,16	24,81	172,85	14,76	172,85	1,61	0,09	1,78	13,01	30,46	23,30	923	14,7	00:00:00	8,77	13,08	25,8	00:00:00	
Max	9,74	41,75	197,32	38,05	197,32	2,28	0,18	42,74	14,84	35,08	27,27	974	17,1	24:00:00	10,03	17,92	166,9	00:00:00	
Moy/Cumul	8,24	34,28	187,83	19,78	187,83	1,85	0,11	7,90	13,54	33,79	25,13	946	16,4	22:19:58:30	9,49	14,69	137,9	00:00:00	
Nb moy Inva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE Jour	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE 30 Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nb Dep S Max				7															

Les moyennes 1/2 supérieures à la VLE ne sont pas prises en compte lors du calcul de la moyenne journalière

SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES LIGNE 3

septembre 2013

Dates	Points significatifs	Dépassements		Mesures invalides	indisponibilité		
		Jours	Heures	Jours	analyseur	opacimetre	cumul
01/09/2013	RAS						
02/09/2013	4 valeurs 10minCO> 150mg/Nm3 (190,98/159,34/298,81 et 290,99)						
03/09/2013	2 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (243,57 et 162,59)						
04/09/2013	1 valeur 10minCO> 150mg/Nm3 (190,39)						
05/09/2013	1 valeur 10minCO> 150mg/Nm3 (184,31)						
06/09/2013	RAS						
07/09/2013	3 valeurs 10minCO >150mg/Nm3 (196,52/ 204,20 et 173,85)						
08/09/2013	RAS						
09/09/2013	1 valeur 10minCO> 150mg/Nm3 (157,28)						
10/09/2013	RAS						
11/09/2013	RAS						
12/09/2013	2 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (218,48 et 170,83)						
13/09/2013	RAS						
14/09/2013	RAS						
15/09/2013	1 valeur 10min CO>150mg/Nm3 (170,02)						
16/09/2013	1 valeur 10min CO>150mg/Nm3 (628,67) 1 moy 1/2h Nox > 400mg/Nm3 (422,56) 1VLE jour NH3 >30mg/Nm3 (42,74)	1	0,50				
17/09/2013	RAS						
18/09/2013	RAS						
19/09/2013	4 valeurs 10minCO> 150mg/Nm3 (273,65/190,96/203,01 et 168,81)						
20/09/2013	RAS						
21/09/2013	RAS						
22/09/2013	RAS						
23/09/2013	2 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (222,14 et 185,92)						
24/09/2013	RAS						
25/09/2013	2 valeurs 10minCO>150mg/Nm3 (266,52 et 160,24)						
26/09/2013	RAS						
27/09/2013	RAS						
28/09/2013	RAS						
29/09/2013	RAS						
30/09/2013	RAS						
Total mois		1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Total des mois précédents		2,0	5,0	0,0	10,0	10,5	17,5
Total annuel cumulé en heures/jours		3,0	5,5	0,0	10,0	10,5	17,5